



4 EMME Service S.p.A.

Laboratorio Prove Materiali

Via Scarsellini 13 – 20161 Milano Tel. 0240092545 – Fax 40092743
laboratorio.mi@4emme.it – www.4emme.it

Sede legale: Via L. Zuegg 20 – 39100 Bolzano
Sistema Qualità ISO 9001:2008 certificato RINA nr. 6441/01/S
Pagina 1 di 1

CERTIFICATO

NR. 4416

del 05/02/2019

Intestatario certificato:

Centro Padane Srl - Via Coletta,1 Cremona

Verbale di accettazione

Nr. 3051 del 10/01/2019

Descrizione della prova:

PROVA DI TRAZIONE SU PROVINI IN ACCIAIO

Norme di riferimento:

UNI – EN – ISO 6892 – 1 : 2016

Descrizione del materiale:

1 provino in acciaio

Cantiere - Luogo del Prelievo:

Acquanegra Cremonese (CR)

Committente delle opere:

Centro Padane Srl - Via Coletta,1 Cremona

Impresa:

ND

Prelievo eseguito da:

4 Emme Service Spa

Richiesta sottoscritta dal Direttore Lavori:

no

Data della prova

01/02/2019

Sigla	Data prelievo	Posizione in opera	a	b	Sezione	Tensione di snervamento	Tensione di rottura	Allungamento
			[mm]	[mm]	[mm ²]	f_y [N/mm ²]	f_t [N/mm ²]	%
F3	ND	Ponte carpenteria	25,7	25,2	647,6	328,2	486,9	31,9

Note: Provino proporzionale.

Attrezzatura utilizzata					Certificato di taratura		
Nr.	Tipo	Matricola	Marca	Portata	Nr.	Data	Ente
04	C 807	03074442	Controls	600 kN	LAT 104 0264/2018	22/02/2018	Politecnico di Milano

Lo sperimentatore
Geom. Maurizio Negri

Il direttore del Laboratorio
Dott. ing. Aristide Mariani