

[illegible]

ALTO SEVESO - SEZIONE X-X
scala 1:50

FASCIA DI RISPETTO min. 10,00 m

min. 5,00 m

min. 5,00 m

min. 1,50 m

terreno attuale
quota ~ 303,20

COLLETTORE Ø 1300
ALTO SEVESO
manufatto di ispezione
fondo 299,86 (-3,30 m)

STRADA DI SERVIZIO - LARGH. 4 m
FINTURA SUPERFICIALE CON EMULSIONE
BITUMINOSA E PIETRISCHETTO (sp. 3 cm)
SOTTOPONDO CON STABILIZZATO (sp. 10 cm)
FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
NATURALE DI CAVA (sp. 30 cm)

TERRENO DI COLTIVO
sp. 30 cm

ARGINE IN PROGETTO
(quota 304,50)

INERBIMENTO SUPERFICIALE
(IDROSEMINA)

1,5

1

VASCA DI LAMINAZIONE
LIVELLO MASSIMA REGOLAZIONE (314,10)

SCOTICO TERRENO ESISTENTE (min. 0,5m)
E SUCCESSIVA STESA DI TERRENO
(classe AASHTO A2-4)
POSATO E RULLATO A STRATI
SUCCESSIVI DI SPESSORE
NON MAGGIORE A 40 cm

