



12 - RILIEVI DI CARATTERE SPECIFICO AL PROGETTO

Rif.	Cod. Elaborato	Titolo Elaborato	Data Revisione	Data Ricezione	Rilievo Verifica (RIVP)	Avviso	Ispettore Verifica	Risposta GP (RVI 01)	Data Revisione	Data Ricezione	Giudizio Verifica (RVI 01)	Avviso	Ispettore Verifica	SUPERAMENTO NC
S		ELABORATI GENERALI A TUTTE LE SCHEDE												
S 1	PE.0.0.0.GEN.GE.E.E.0.0.1.A	Elenco degli elaborati	REV 00	31.03.2025			ISPETTORE		REV 01	14.05.2025			ISPETTORE	
S 1,1					Nessun rilievo	C	GUIDUCCI						GUIDUCCI	
S 1,2					Nessun rilievo	C	VALLONI						VALLONI	
S 1,3					Nessun rilievo	C	QUARTA G						QUARTA G	
S 1,4					Nessun rilievo	C	FILIPPINI						FILIPPINI	
S 1,5					Nessun rilievo	C	CREPALDI						CREPALDI	
S 1,6					Non sono elencati i modelli informativi BIM	NC	BONATTI	L'elenco dei modelli BIM è stato riportato nella Relazione specialistica sulla modellazione informativa			RILIEVO TRATTATO	C	BONATTI	
S 1,7					Nessun rilievo	C	CAPPIELLO						CAPPIELLO	
S 1,8					Nessun rilievo	C	DE RAZZA						DE RAZZA	
S 1,9					Si vedano rilievi di completezza	NC	TERMINE	si rende l'elenco elaborati coerente con i rileivi di completezza			RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato e dell'aggiornamento / integrazione	C	TERMINE	
S 1,91					Nessun rilievo	C	VENDITTI						VENDITTI	
S 1,92					Nessun rilievo	C	CERA				si conferma rilievo precedente	C	CERA	
S 1,93					Nessun rilievo	C	ANGELELLI						ANGELELLI	
S 1,94					Nessun rilievo	C	QUARTA R						QUARTA R	
S 2	PE.0.0.0.GEN.GE.R.G.0.0.1.A	Relazione generale di inquadramento	REV 00	31.03.2025			ISPETTORE		REV 01	14.05.2025			ISPETTORE	
S 2,1					Nessun rilievo	C	GUIDUCCI						GUIDUCCI	
S 2,2					Nessun rilievo	C	VALLONI						VALLONI	
S 2,3					Nell'elaborato non sono riportati "i rilievi eseguiti e le indagini effettuate ai diversi livelli di progettazione anche al fine di ridurre in corso di esecuzione la possibilità di imprevisti"	NC	QUARTA G	La base di rilievo è stata ricevuta da AIPO, dal proprio modello lidar, condiviso con AIPO. Le indagini eseguite sono specificate nel documento specifico Relazione Geologica doc. PE.0.1.6.GEO.GE.R.T.0.0.1.A - Rel Geol			RILIEVO NON TRATTATO. Il rilievo non si riferisce alla documentazione ricevuta da AIPO, ma in ottemperanza a quanto previsto all'art.23, comma 1, lettera c) dell'allegato I7 del Dlg 36/23. Manca inserimento anche sintetico delle indagini svolte. Si conferma avviso precedente.	NC	QUARTA G	Si recepisce la NC, integrando e rimettendo l'elaborato relazione generale doc. PE.0.0.0.GEN.GE.R.G.0.0.1.C
S 2,4					Nessun rilievo	C	FILIPPINI						FILIPPINI	
S 2,5					Par. 2.2.1.2 - Dal giorno 20/01/2025 la disciplina in materia di VIA, in Regione Veneto, è regolata dal Capo III della Legge regionale n. 12/2024 e dal Regolamento attuativo n. 2 del 09/01/2025.	NC	CREPALDI	Si evidenzia che la CDS e tutti gli studi ambientali sono stati condotti nella fase di PFTE, con convocazione della CDS in novembre 2024, pertanto il regolamento attuativo è successivo. Inoltre, l'intervento della scheda 16 è ubicato in regione ER, non in Veneto			RILIEVO TRATTATO. Si prende atto di quanto dichiarato dal GP	C	CREPALDI	
S 2,6					Nessun rilievo	C	BONATTI				Si conferma giudizio precedente	C	BONATTI	
S 2,7					Nessun rilievo	C	CANDURA						CANDURA	
S 2,8					Nessun rilievo	C	CAPPIELLO						CAPPIELLO	

12 - RILIEVI DI CARATTERE SPECIFICO AL PROGETTO

Rif.	Cod. Elaborato	Titolo Elaborato	Data Revisione	Data Ricezione	Rilievo Verifica (RIVP)	Avviso	Ispettore Verifica	Risposta GP (RVI 01)	Data Revisione	Data Ricezione	Giudizio Verifica (RVI 01)	Avviso	Ispettore Verifica	SUPERAMENTO NC			
S 2,9					Per la Regione Veneto, gli interventi di realizzazione dei diaframmi (rientranti al punto g)) sono assoggettati alla Valutazione ambientale preliminare, e quindi esclusi dalla VIA. Quali evidenze si forniscono della (V.A.P.) ; si fa riferimento alla VinCA anche di livello II ma non si forniscono evidenze della conclusione del procedimento. Seppur presente elaborato sugli esiti della CdS, per completezza di lettura dell'elaborato generale non si evince con chiarezza il richiamo agli atti conclusivi	OS	DE RAZZA	La relazione di ottemperanza riporta tutti i pareri, e il sunto di tutte le prescrizioni ricevute e i riscontri forniti. Si rimanda alla Relazione di ottemperanza alla CDS doc. PE.0.0.0.GEN.GE.R.T.0.0.1.A_Rel CDS. L'intervento della scheda 16 è ubicato in regione ER, non in Veneto.			RILIEVO TRATTATO con integrazione rimando	C	DE RAZZA				
S 2,91					1. Manca evidenza descrizione delle motivazioni giustificative della necessità dell'intervento, in relazione agli obiettivi generali individuati dall'amministrazione nel Quadro esigenziale el'indicazione dei conseguenti livelli di prestazione da raggiungere e, ove pertinenti, dei relativi indicatori di prestazione che consentano di verificare ad opere ultimate, in fase di esercizio, il raggiungimento degli obiettivi previsti, così come previsto al punto 3.2.1 comma 1 delle Linee Guida PFTE CSLP. Se presente nella fase precedente di progetto, evidenziarne sintesi e conclusione 2. Manca evidenza individuazione degli obiettivi posti a base della progettazione, in relazione ai contenuti del documento di indirizzo alla progettazione, nonché degli specifici requisiti tecnici da soddisfare, così come previsto all'art. 23 comma 1 dell'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 e al punto 3.2.1 comma 2 delle Linee Guida PFTE CSLP 3. La relazione riporta l'elenco delle motivazioni di riferimento	1. NC 2. NC 3. NC 4. NC 5. NC 6. NC 7. NC 8. NC 9. NC 10. NC 11. NC 12. NC	TERMINE	1. E' stata integrata al par. 1 la descrizione dell'iter dell'intervento, con il rimando al Programma di Anzione PDA, che definisce obbiettivi generali e quadro evigenziale. 2. Integrati obbiettivi generali al par. 1,1. Gli obiettivi specifici sono riportati al par. 1,3 3,Integrata la normativa di riferimento e il rimando ai parametri prestazionali, per quanto possibile vista la tipologia di opere 4. Inserito il riferimento al CSA al par. 5 5. Inserito rimando al PDA, par. 1 6. Inserito rimando al PDA, par. 1 7. Tali costi non sono stati valutati pertinenti per l'opera in oggetto [(a) costi sostenuti dall'amministrazione aggiudicatrice o da altri utenti, quali: 1) costi relativi all'acquisizione; 2) costi connessi all'utilizzo, quali consumo di energia e altre risorse; 3) costi di manutenzione; 4) costi relativi al fine vita, come i costi di raccolta, di smaltimento e di riciclaggio] 8. Integrato riferimento			1. RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato e dell'aggiornamento / integrazione 2. RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato e dell'aggiornamento / integrazione 3. RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato e dell'aggiornamento / integrazione 4. RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato e dell'aggiornamento / integrazione 5. RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato e dell'aggiornamento / integrazione 6. RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato e dell'aggiornamento / integrazione 7. RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato e dell'aggiornamento / integrazione 8. RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato e dell'aggiornamento / integrazione 9. RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato e dell'aggiornamento / integrazione 10. RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato e dell'aggiornamento / integrazione 11. RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato e dell'aggiornamento / integrazione 12. C	1. C 2. C 3. C 4. C 5. C 6. C 7. C 8. C 9. C 10. C 11. C 12. C	TERMINE				
S 2,92					Nessun rilievo	C	VENDITTI					VENDITTI					
S 2,93					Non si riscontra una chiara indicazione sulla presenza di opere interferenti a livello impiantistico	NC	CERA	Il rilievo dei sottoservizi presenti è stato riportato nella relazione tecnica oltre nel PSC. Sono stati allegati anche tutti i riscontri ricevuti dagli Enti gestori.			RILIEVO TRATTATO	C	CERA				
S 2,94					Nessun rilievo	C	ANGELELLI					ANGELELLI					
S 2,95					Nessun rilievo	C	QUARTA R					QUARTA R					
S 3					PE.0.0.0.GEN.GE.R.T.0.0.1.A	Relazione di ottemperanza alle prescrizioni CDS	REV 00	31.03.2025			ISPETTORE				ISPETTORE		
S 3,1									Nessun rilievo	C	GUIDUCCI					GUIDUCCI	
S 3,2									Nessun rilievo	C	VALLONI					VALLONI	
S 3,3									Nessun rilievo	C	QUARTA G					QUARTA G	
S 3,4	Nessun rilievo	C	FILIPPINI									FILIPPINI					
S 3,5	Nessun rilievo	C	CREPALDI									CREPALDI					

12 - RILIEVI DI CARATTERE SPECIFICO AL PROGETTO

Rif.	Cod. Elaborato	Titolo Elaborato	Data Revisione	Data Ricezione	Rilievo Verifica (RIVP)	Avviso	Ispettore Verifica	Risposta GP (RVI 01)	Data Revisione	Data Ricezione	Giudizio Verifica (RVI 01)	Avviso	Ispettore Verifica	SUPERAMENTO NC
S 3,6					Nella colonna RECEPIMENTO FASE PROGETTO ESECUTIVO non tutte le prescrizioni hanno formulato un riscontro. Non è di immediata comprensione il criterio utilizzato	OS	DE RAZZA	Le prescrizioni ove non è presente un riscontro nella colonna FASE PE non necessitano di riscontro, o riportano il parere espresso dall'ente.			RILIEVO TRATTATO con chiarimento	C	DE RAZZA	
S 3,7					Nessun rilievo	C	TERMINE						TERMINE	
S 3,8					Nessun rilievo	C	CERA						CERA	
S 3,9					Nessun rilievo	C	ANGELELLI						ANGELELLI	
S 4	PE.0.0.0.GEN.GE.P.L.0.0.1.A	Planimetria di inquadramento generale	REV 00	31.03.2025			ISPETTORE						ISPETTORE	
S 4,1					Nessun rilievo	C	GUIDUCCI						GUIDUCCI	
S 4,2					Nessun rilievo	C	VALLONI						VALLONI	
S 4,3					Nessun rilievo	C	QUARTA G						QUARTA G	
S 4,4					Nessun rilievo	C	FILIPPINI						FILIPPINI	
S 4,5					Nessun rilievo	C	CREPALDI						CREPALDI	
S 4,6					Nessun rilievo	C	DE RAZZA						DE RAZZA	
S 4,7					Nessun rilievo	C	TERMINE						TERMINE	
S 4,8					Nessun rilievo	C	VENDITTI						VENDITTI	
S 4,9					Nessun rilievo	C	CERA						CERA	
S 4,91					Nessun rilievo	C	ANGELELLI						ANGELELLI	
S 5	PE.0.0.0.GEN.GE.P.L.0.0.2.A	Planimetria di inquadramento ambito Medio Po	REV 00	31.03.2025			ISPETTORE		REV 01	14.05.2025			ISPETTORE	
S 5,1					Nessun rilievo	C	GUIDUCCI						GUIDUCCI	
S 5,2					Nessun rilievo	C	VALLONI						VALLONI	
S 5,3					Nessun rilievo	C	QUARTA G						QUARTA G	
S 5,4					Nessun rilievo	C	FILIPPINI						FILIPPINI	
S 5,5					Nessun rilievo	C	CREPALDI						CREPALDI	
S 5,6					Nessun rilievo	C	DE RAZZA						DE RAZZA	
S 5,7					Manca evidenza legenda retini	NC	TERMINE	si integra la legenda			RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato e dell'aggiornamento / integrazione	C	TERMINE	
S 5,8					Nessun rilievo	C	VENDITTI						VENDITTI	
S 5,9					Nessun rilievo	C	CERA				si conferma rilievo precedente	C	CERA	
S 5,91					Nessun rilievo	C	ANGELELLI						ANGELELLI	
S 6	PE.0.0.0.GEN.GE.P.L.0.0.3.A	Planimetria di inquadramento ambito Delta Po	REV 00	31.03.2025			ISPETTORE		REV 01	14.05.2025			ISPETTORE	
S 6,1					Nessun rilievo	C	GUIDUCCI						GUIDUCCI	
S 6,2					Nessun rilievo	C	VALLONI						VALLONI	
S 6,3					Nessun rilievo	C	QUARTA G						QUARTA G	
S 6,4					Nessun rilievo	C	FILIPPINI						FILIPPINI	
S 6,5					Nessun rilievo	C	CREPALDI						CREPALDI	
S 6,6					Nessun rilievo	C	DE RAZZA						DE RAZZA	
S 6,7					Manca evidenza legenda retini	NC	TERMINE	si integra la legenda			RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato e dell'aggiornamento / integrazione	C	TERMINE	
S 6,8					Nessun rilievo	C	VENDITTI						VENDITTI	
S 6,9					Nessun rilievo	C	CERA				si conferma rilievo precedente	C	CERA	
S 6,91					Nessun rilievo	C	ANGELELLI						ANGELELLI	

12 - RILIEVI DI CARATTERE SPECIFICO AL PROGETTO

Rif.	Cod. Elaborato	Titolo Elaborato	Data Revisione	Data Ricezione	Rilievo Verifica (RIVP)	Avviso	Ispettore Verifica	Risposta GP (RVI 01)	Data Revisione	Data Ricezione	Giudizio Verifica (RVI 01)	Avviso	Ispettore Verifica	SUPERAMENTO NC
S		ELABORATI GENERALI SCHEDA 16 - CAORSO												
S 7	PE.0.1.6.GEN.GE.E.E.0.0.1.A	Elenco elaborati Scheda 16 Caorso	REV 00	31.03.2025			ISPETTORE		REV 01	14.05.2025			ISPETTORE	
S 7,1					Nessun rilievo	C	GUIDUCCI						GUIDUCCI	
S 7,2					Nessun rilievo	C	VALLONI						VALLONI	
S 7,3					Nessun rilievo	C	QUARTA G						QUARTA G	
S 7,4					Nessun rilievo	C	FILIPPINI						FILIPPINI	
S 7,5					Nessun rilievo	C	CREPALDI						CREPALDI	
S 7,6					Non sono elencati i modelli informativi	NC	BONATTI	L'elenco dei modelli BIM è stato riportato nella Relazione specialistica sulla modellazione informativa			RILIEVO TRATTATO	C	BONATTI	
S 7,7					Nessun rilievo	C	CAPPIELLO						CAPPIELLO	
S 7,8					Nessun rilievo	C	DE RAZZA						DE RAZZA	
S 7,9					Si vedano rilievi di completezza	NC	TERMINE	si rende l'elenco elaborati coerente con i rilievi di completezza			RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato e dell'aggiornamento / integrazione	C	TERMINE	
S 7,91					Nessun rilievo	C	VENDITTI						VENDITTI	
S 7,92					Nessun rilievo	C	CERA				si conferma rilievo precedente	C	CERA	
S 7,93					Nessun rilievo	C	ANGELELLI						ANGELELLI	
S 7,94					Nessun rilievo	C	QUARTA R						QUARTA R	
S 8	PE.0.1.6.GEN.GE.R.T.0.0.1.A	Relazione tecnica	REV 00	31.03.2025			ISPETTORE		REV 01	14.05.2025			ISPETTORE	
S 8,1					Nessun rilievo	C	GUIDUCCI						GUIDUCCI	
S 8,2					Nessun rilievo	C	VALLONI						VALLONI	
S 8,3					Nessun rilievo	C	QUARTA G						QUARTA G	
S 8,4					Nessun rilievo	C	FILIPPINI						FILIPPINI	
S 8,5					1. Par. 5.5 - Non sono specificate le modalità da adottare per la salvaguardia delle lastre di rivestimento esistenti, come richiesto da AIPO. 2. Par. 6.5 - L'affermazione "l'area di intervento non ricade nei beni paesaggistici" indicati contrasta con quanto riportato nel par. 6.1.2 - Pianificazione Comunale. 3. Cap. 11 - Non sono specificate le caratteristiche delle aree di deposito temporaneo dei materiali e dei rifiuti. Ottemperanza alla condizione n. 17 del Parco in relazione allo screening di incidenza. 4. Cap. 11 - Non sono specificate le caratteristiche delle vasche di raccolta dei fanghi bentonitici.	1. NC 2. NC 3. NC 4. NC	CREPALDI	1. Si integra la procedura. 2. Si adegua il refuso 3. Il materiale di scavo è terreno naturale, quindi sarà stoccato sul terreno. Le aree di cantiere su cui stoccare i materiali sono previste con pavimentazione in stabilizzato, e le aree per i rifiuti con telo impermeabile. 4. Le vasche devono essere impermeabili, come d'uso per la gestione dei fanghi. Le descrizioni sono state integrate nella relazione tecnica.			1. RILIEVO TRATTATO. La relazione è stata integrata 2. RILIEVO TRATTATO. La relazione è stata corretta 3. RILIEVO TRATTATO. La relazione è stata integrata 4. RILIEVO TRATTATO. La relazione è stata integrata	1. C 2. C 3. C 4. C	CREPALDI	
S 8,6					Nessun rilievo	C	BONATTI				Si conferma giudizio precedente	C	BONATTI	
S 8,7					Nessun rilievo	C	DE RAZZA						DE RAZZA	

12 - RILIEVI DI CARATTERE SPECIFICO AL PROGETTO

Rif.	Cod. Elaborato	Titolo Elaborato	Data Revisione	Data Ricezione	Rilievo Verifica (RIVP)	Avviso	Ispettore Verifica	Risposta GP (RVI 01)	Data Revisione	Data Ricezione	Giudizio Verifica (RVI 01)	Avviso	Ispettore Verifica	SUPERAMENTO NC
S 8,8					1. Manca evidenza delle esigenze, deii requisiti e dei livelli di prestazione che devono essere soddisfatti con l'intervento, in relazione alle specifiche esigenze definite nel documento di indirizzo alla progettazione, così come previsto al punto 3.2.2 comma 1 delle Linee Guida PFTE CSLP. Manca riferimento al DIP. Se presente nella fase precedente di progetto, evidenziarne sintesi e conclusione 2. Manca valutazione dei costi complessivi del ciclo di vita, inclusivi di quelli di “fine vita” 3. La relazione riferisce in merito al PNRR e criteri di verifica DNSH, ma il riferimento normativo non è aggiornato alla Circolare 22 del 14 maggio 2024	1. NC 2. NC 3. NC	TERMINE	1. Si integra nella relazione generale dell'intervento 2. tali costi non sono stati valutati pertinenti per l'opera in oggetto [(a) costi sostenuti dall'amministrazione aggiudicatrice o da altri utenti, quali: 1) costi relativi all'acquisizione; 2) costi connessi all'utilizzo, quali consumo di energia e altre risorse; 3) costi di manutenzione; 4) costi relativi al fine vita, come i costi di raccolta, di smaltimento e di riciclaggio] 3. Si integra il riferimento alla circolare			1. RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato e dell'aggiornamento / integrazione 2. RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato e dell'aggiornamento / integrazione 3. RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato e dell'aggiornamento / integrazione	1. C 2. C 3. C	TERMINE	
S 8,9					A pag.12 si rimanda per la relazione di calcolo ad un elaborato del PFTE. Essendo un esecutivo manca chiarimento ed eventualmente correzione del refuso	NC	VENDITTI	Si corregge il refuso, si intende la relazione di PE			RILIEVO TRATTATO	C	VENDITTI	
S 8,91					Nessun rilievo	C	CERA				si conferma rilievo precedente	C	CERA	
S 8,92					Nessun rilievo	C	ANGELELLI						ANGELELLI	
S 8,93					Nessun rilievo	C	QUARTA R						QUARTA R	
S 9	PE.0.1.6.GEN.GE.P.L.0.0.1.A	Corografia generale su ortofoto	REV 00	31.03.2025			ISPETTORE						ISPETTORE	
S 9,1					Nessun rilievo	C	VALLONI						VALLONI	
S 9,2					Nessun rilievo	C	QUARTA G						QUARTA G	
S 9,3					Nessun rilievo	C	CREPALDI						CREPALDI	
S 9,4					Nessun rilievo	C	DE RAZZA						DE RAZZA	
S 9,5					Nessun rilievo	C	TERMINE						TERMINE	
S 9,6					Nessun rilievo	C	VENDITTI						VENDITTI	
S 10	PE.0.1.6.GEN.GE.P.L.0.0.2.A	Planimetria su base C.T.R.	REV 00	31.03.2025			ISPETTORE						ISPETTORE	
S 10,1					Nessun rilievo	C	VALLONI						VALLONI	
S 10,2					Nessun rilievo	C	QUARTA G						QUARTA G	
S 10,3					Nessun rilievo	C	CREPALDI						CREPALDI	
S 10,4					Nessun rilievo	C	DE RAZZA						DE RAZZA	
S 10,5					Nessun rilievo	C	TERMINE						TERMINE	
S 10,6					Nessun rilievo	C	VENDITTI						VENDITTI	
S 11	PE.0.1.6.GEN.GE.K.R.0.0.1.A	Cronoprogramma	REV 00	31.03.2025			ISPETTORE		REV 01	14.05.2025			ISPETTORE	
S 11,1					Nessun rilievo	C	GUIDUCCI						GUIDUCCI	
S 11,2					Nessun rilievo	C	VALLONI						VALLONI	
S 11,3					Nessun rilievo	C	QUARTA G						QUARTA G	
S 11,4					Nessun rilievo	C	FILIPPINI						FILIPPINI	
S 11,5					Nessun rilievo	C	CREPALDI						CREPALDI	
S 11,6					Non soddisfatti i contenuti previsti da d.lgs.36/23	NC	CANDURA	Si vedano riscontri di seguito			RILIEVO APERTO rimane non indicata la tempistica post-esecuzione (collaudi)	NC	CANDURA	La tempistica di post-esecuzione segue la norma e quanto indicato nel CSA, pertanto la specificazione nell'elaborato non risulta rilevante ai fini dell'appalto e non ostantiva alla validazione del progetto esecutivo.
S 11,7					Nessun rilievo	C	DE RAZZA						DE RAZZA	

12 - RILIEVI DI CARATTERE SPECIFICO AL PROGETTO

Rif.	Cod. Elaborato	Titolo Elaborato	Data Revisione	Data Ricezione	Rilievo Verifica (RIVP)	Avviso	Ispettore Verifica	Risposta GP (RVI 01)	Data Revisione	Data Ricezione	Giudizio Verifica (RVI 01)	Avviso	Ispettore Verifica	SUPERAMENTO NC
S 11,8					1. Il cronoprogramma non rappresenta graficamente le fasi di approvazione del progetto, di affidamento dei lavori, di collaudo o di emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, ove previsti secondo la normativa in materia, così come previsto all'art. 30 comma 1 dell'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 2. Il cronoprogramma non riporta, in particolare, la pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente, così come previsto all'art. 30 comma 1 dell'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 3. Il cronoprogramma per ciascuna lavorazione non rappresenta graficamente i relativi costi, così come previsto all'art. 30 comma 1 dell'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023	1. NC 2. NC 3. NC	TERMINE	1. Il Cronoprogramma delle fasi esterne all'esecuzione dei lavori, ossia all'avvio della gara (validazione, approvazione, decisione a contrarre), l'affidamento dei lavori, ed di collaudo, sono legate sia alla norma ma soprattutto all'effettivo svolgimento delle fasi che sono fortemente influenzate da soggetti esterni e sui quali la stazione appaltante non ha possibilità di incidere (si pensi solo al soccorso istruttorio nello svolgimento della gara, alle verifiche e allo svolgimento dell'esecuzione) Per tale ragione la stazione appaltante ha valutato di non inserire questa fasizzazione perchè non fornisce nessun elemento essenziale e di miglioramento al progetto. 2. La struttura del cronoprogramma, prevede quasi tutte le attività sul percorso critico, pertanto - a parte i rinterri - non ci sono attività autonome. 3. Si integra il documento			1. RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato e dell'aggiornamento / integrazione 2. RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato e dell'aggiornamento / integrazione 3. RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato e dell'aggiornamento / integrazione	1. C 2. C 3. C	TERMINE	
S 11,9					Nessun rilievo	C	CERA				si conferma rilievo precedente	C	CERA	
S 11,91					Nessun rilievo	C	ANGELELLI						ANGELELLI	
S 11,92					Nessun rilievo	C	QUARTA R						QUARTA R	
S 12	PE.0.1.6.MAN.GE.R.T.0.0.1.A	Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti	REV 00	31.03.2025			ISPETTORE		REV 01	14.05.2025			ISPETTORE	
S 12,1					Nessun rilievo	C	GUIDUCCI						GUIDUCCI	
S 12,2					Nessun rilievo	C	VALLONI						VALLONI	
S 12,3					Nessun rilievo	C	QUARTA G						QUARTA G	
S 12,4					Nessun rilievo	C	FILIPPINI						FILIPPINI	
S 12,5					Nessun rilievo	C	CREPALDI						CREPALDI	
S 12,6					Le frequenze di alcune voci della manutenzione del diframma sono espresse " in caso di necessità"; non è richiamato un piano di ispezione e controllo	OS	DE RAZZA	Il caso di necessità deriva dalla presenza di danni accertati in fase di controllo, definita nella sua pianificazione nel par. 6.2 Sottoprogramma dei controlli il quale definisce anche la frequenza delle ispezioni.			RILIEVO TRATTATO	C	DE RAZZA	

12 - RILIEVI DI CARATTERE SPECIFICO AL PROGETTO

Rif.	Cod. Elaborato	Titolo Elaborato	Data Revisione	Data Ricezione	Rilievo Verifica (RIVP)	Avviso	Ispettore Verifica	Risposta GP (RVI 01)	Data Revisione	Data Ricezione	Giudizio Verifica (RVI 01)	Avviso	Ispettore Verifica	SUPERAMENTO NC
S 12,7					1. Il manuale d'uso, per quanto possibile dal corrente livello di definizione progettuale, non contiene le informazioni relative alla collocazione nell'intervento delle parti menzionate e alla rappresentazione grafica, così come previsto all'art. 27 dell'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 2. Il manuale di manutenzione, per quanto possibile dal corrente livello di definizione progettuale, non contiene sempre e compiutamente le informazioni relative alla collocazione nell'intervento delle parti menzionate, alla rappresentazione grafica, alla descrizione delle risorse necessarie per l'intervento manutentivo, al livello minimo delle prestazioni e alle manutenzioni eseguibili direttamente dall'Amministrazione usuaria, così come previsto all'art. 27 dell'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023	1. NC 2. NC	TERMINE	1. I paragrafi 4.1.1 e 4.1.2, riportano rispettivamente le informazioni circa la collocazione delle opere e il rimando agli elaborati grafici di progetto che che le rappresentano. 2 Il paragrafo 5.1.1 riportano le informazioni circa la collocazione delle opere. Nel capitolo 5.1.2 si espliciterà il rimando agli elaborati grafici di progetto che rappresentano le opere in modo analogo al par. 4.1.2.			1. RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato e dell'aggiornamento / integrazione 2. RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato e dell'aggiornamento / integrazione	1. C 2. C	TERMINE	
S 12,8					Nessun rilievo	C	VENDITTI						VENDITTI	
S 12,9					Nessun rilievo	C	CERA				si conferma rilievo precedente	C	CERA	
S 12,91					Nessun rilievo	C	ANGELELLI						ANGELELLI	
S 12,92					Nessun rilievo	C	QUARTA R						QUARTA R	
S		GEOLOGIA												
S 13	PE.0.1.6.GEO.GE.R.T.0.0.1.A	Relazione geologica	REV 00	31.03.2025			ISPETTORE						ISPETTORE	
S 13,1					Nessun rilievo	C	GUIDUCCI						GUIDUCCI	
S 13,2					Nessun rilievo	C	VALLONI						VALLONI	
S 13,3					Nessun rilievo	C	QUARTA G						QUARTA G	
S 14	PE.0.1.6.GEO.GE.R.T.0.0.2.A	Relazione sismica	REV 00	31.03.2025			ISPETTORE		REV 01	14.05.2025			ISPETTORE	
S 14,1					Nessun rilievo	C	GUIDUCCI						GUIDUCCI	
S 14,2					Nessun rilievo	C	VALLONI						VALLONI	

12 - RILIEVI DI CARATTERE SPECIFICO AL PROGETTO

Rif.	Cod. Elaborato	Titolo Elaborato	Data Revisione	Data Ricezione	Rilievo Verifica (RIVP)	Avviso	Ispettore Verifica	Risposta GP (RVI 01)	Data Revisione	Data Ricezione	Giudizio Verifica (RVI 01)	Avviso	Ispettore Verifica	SUPERAMENTO NC
S 14,3					Manca evidenza giustificativa della scelta di esecuzione delle verifiche di suscettività alla liquefazione di tipo puntuale e non per l'intero corpo arginale	NC	QUARTA G	L'oggetto principale del progetto non riguarda la verifica alla liquefazione dei rilevati arginali, quanto piuttosto l'inviduazione e il dimensionamento delle opere di diaframmatura per contrastare i fenomeni di filtrazione. Nei documenti di progetto è stata comunque esaminata ed illustrata la valutazione delle verifiche della suscettività alla liquefazione dei terreni in corrispondenza delle verticali di indagine, in relazione agli esiti delle indagini puntuali realizzate lungo lo sviluppo dell'argine oggetto del progetto. Le verifiche di liquefazione sono state eseguite sulle indagini con metodologia semplificata atta ad individuare la suscettibilità alla liquefazione della verticale della prova stessa, attraverso la determinazione dell'Indice del potenziale di liquefazione IL. Sebbene sia presente una certa variabilità all'interno del tratto in esame, si osserva che l'indice del potenziale di liquefazione sia generalmente inferiore a 5, associabile quindi a probabilità di			RILIEVO TRATTATO e superato per i chiarimenti e le integrazioni apportati nelle revisioni dell'elaborato e della Relazione Sismica	C	QUARTA G	
S 15	PE.0.1.6.GEO.GE.C.T.0.0.1.A	Carta geologica e geomorfologica	REV 00	31.03.2025			ISPETTORE						ISPETTORE	
S 15,1					Nessun rilievo	C	QUARTA G						QUARTA G	
S 16	PE.0.1.6.GEO.GE.C.T.0.0.2.A	Carta idrogeologica	REV 00	31.03.2025			ISPETTORE						ISPETTORE	
S 16,1					Nessun rilievo	C	QUARTA G						QUARTA G	
S 17	PE.0.1.6.GEO.GE.S.Z.0.0.1.A	Sezioni Geologiche	REV 00	31.03.2025			ISPETTORE						ISPETTORE	
S 17,1					Nessun rilievo	C	GUIDUCCI						GUIDUCCI	
S 17,2					Nessun rilievo	C	QUARTA G						QUARTA G	
S 18	PE.0.1.6.GEO.GE.P.F.0.0.1.A	Profilo Geologico	REV 00	31.03.2025			ISPETTORE						ISPETTORE	
S 18,1					Nessun rilievo	C	GUIDUCCI						GUIDUCCI	
S 18,2					Nessun rilievo	C	QUARTA G						QUARTA G	
S 19	PE.0.1.6.GEO.GE.P.F.0.0.2.A	Profilo Geologico + stendimento MASW 2D	REV 00	31.03.2025			ISPETTORE						ISPETTORE	
S 19,1					Nessun rilievo	C	GUIDUCCI						GUIDUCCI	
S 19,2					Nessun rilievo	C	QUARTA G						QUARTA G	
S 20	PE.0.1.6.GEO.GE.P.F.0.0.3.A	Profilo Geologico + stendimento Tomografia Elettrica	REV 00	31.03.2025			ISPETTORE						ISPETTORE	
S 20,1					Nessun rilievo	C	GUIDUCCI						GUIDUCCI	
S 20,2					Nessun rilievo	C	QUARTA G						QUARTA G	
S 21	PE.0.1.6.GEO.GE.R.T.0.0.3.A	Report Indagini	REV 00	31.03.2025			ISPETTORE						ISPETTORE	
S 21,1					Nessun rilievo	C	GUIDUCCI						GUIDUCCI	
S 21,2					Nessun rilievo	C	QUARTA G						QUARTA G	
S		GEOTECNICA												
S 22	PE.0.1.6.GET.GE.R.T.0.0.1.A	Relazione Geotecnica	REV 00	31.03.2025			ISPETTORE						ISPETTORE	
S 22,1					Nessun rilievo	C	GUIDUCCI						GUIDUCCI	
S 22,2					Nessun rilievo	C	VALLONI						VALLONI	
S 23	PE.0.1.6.GET.GE.P.L.0.0.1.A	Planimetria indagini geognostiche e geofisiche	REV 00	31.03.2025			ISPETTORE						ISPETTORE	
S 23,1					Nessun rilievo	C	GUIDUCCI						GUIDUCCI	
S 24	PE.0.1.6.GET.GE.S.Z.0.0.1.A	Sezioni Geotecniche	REV 00	31.03.2025			ISPETTORE						ISPETTORE	
S 24,1					Nessun rilievo	C	GUIDUCCI						GUIDUCCI	

12 - RILIEVI DI CARATTERE SPECIFICO AL PROGETTO

Rif.	Cod. Elaborato	Titolo Elaborato	Data Revisione	Data Ricezione	Rilievo Verifica (RIVP)	Avviso	Ispettore Verifica	Risposta GP (RVI 01)	Data Revisione	Data Ricezione	Giudizio Verifica (RVI 01)	Avviso	Ispettore Verifica	SUPERAMENTO NC
S 25	PE.0.1.6.GET.GE.P.F.0.0.1.A	Profilo Geotecnico	REV 00	31.03.2025			ISPETTORE						ISPETTORE	
S 25,1					Nessun rilievo	C	GUIDUCCI						GUIDUCCI	
S		STUDI AMBIENTALI ED INDAGINI												
S 26	PE.0.1.6.AMB.GM.R.T.0.0.1.A	Piano di utilizzo terre e rocce da scavo	REV 00	31.03.2025			ISPETTORE		REV 01	14.05.2025			ISPETTORE	
S 26,1					Nessun rilievo	C	CREPALDI						CREPALDI	
S 26,2					1. Manca chiarimento se nell'attività riutilizzo diretto in cantiere di materiali da demolizione/costruzione si applica il DM 119/2023 2. Non è esplicitato il criterio del campionamento (individuazione e numero campioni) 3. Manca chiarimento su " il terreno utilizzato per duna provvisoria e poi riposizionato" quali requisiti deve avere e mantenere per non essere rifiuto. non sono riportati i quantitativi 4. Quale codice si ipotizza per il refluo con bentonite (totale esuberi: 22.442,83 mc) - vedi rilievo specifico su elaborato CME - PE.0.1.6.ECO.GE.C.M.0.0.1.A	1. NC 2. OS 3. NC 4. NC	DE RAZZA	1. Non verrà applicato il DM 119/2023. 2. OS recepita. Verrà esplicitato più in dettaglio nell'elaborato PE.0.1.6.AMB.GM.R.T.0.0.1.A il criterio e le modalità di campionamento. 3. Quantitativo presente in relazione (6418.25 mc "terreno vegetale utilizzato per duna provvisoria e poi riposizionato"). NC recepita, verranno riportati in relazione PE.0.1.6.AMB.GM.R.T.0.0.1.A i requisiti della TRS da possedere e mantenere non rientrare nella categoria "rifiuto" (art.4 del 120/2017). 4. Codice per materiale scavo diaframmi costituito da terra naturale + bentonite: 17.05.04			1) RILIEVO TRATTATO con dichiarazione : si prende atto 2) RILIEVO TRATTATO con integrazioni 3) RILIEVO TRATTATO CON INTEGRAZIONI e chiarimenti 4) RILIEVO TRATTATO con chiarimento	1. C 2. C 3. C 4. C	DE RAZZA	

12 - RILIEVI DI CARATTERE SPECIFICO AL PROGETTO

Rif.	Cod. Elaborato	Titolo Elaborato	Data Revisione	Data Ricezione	Rilievo Verifica (RIVP)	Avviso	Ispettore Verifica	Risposta GP (RVI 01)	Data Revisione	Data Ricezione	Giudizio Verifica (RVI 01)	Avviso	Ispettore Verifica	SUPERAMENTO NC
S 27	PE.0.1.6.AMB.GE.R.T.0.0.4.A	Relazione di sostenibilità dell'opera	REV 00	31.03.2025			ISPETTORE		REV 01	14.05.2025			ISPETTORE	
S 27,1					Par. 3.5.3 - Nella relazione tecnica non è indicata la produzione di energia mediante pannelli fotovoltaici per le installazioni di cantiere fisso	NC	CREPALDI	Si è integrato il rimando nella relazione tecnica			RILIEVO TRATTATO. La relazione è stata integrata	C	CREPALDI	
S 27,2					Si fa riferimento al punto 16 della check list Checklist di verifica e controllo: scheda 5 in cui "Per gli interventi con incidenza sui siti Rete Natura 2000 è stato previsto lo screening di Valutazione di Incidenza. Si rimanda all' elaborato specifico di cui non si forniscono evidenze e conclusioni	NC	DE RAZZA	Elaborato redatto della fase di PFTE, l'evidenza è riportata nella relazione di ottemperanza alla CDS doc. PE.0.0.0.GEN.GE.R.T.0.0.1.A_Rel CDS			RILIEVO TRATTATO con chiarimento	C	DE RAZZA	
S 27,3					1. La relazione non è aggiornata alla Circolare 22 del 14 maggio 2024 2. Non sono presenti i contenuti della relazione di sostenibilità, così come previsto all'art. 11 come richiamato dall'art. 24 dell'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 e nelle Linee Guida PFTE CSLP: manca evidenza descrizione degli obiettivi primari dell'opera in termini di "outcome" per le comunità e i territori interessati, attraverso la definizione quali e quanti benefici a lungo termine, come crescita, sviluppo e produttività, ne possono realmente scaturire, minimizzando, al contempo, gli impatti negativi 3. Non sono presenti i contenuti della relazione di sostenibilità, così come previsto all'art. 11 come richiamato dall'art. 24 dell'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 e nelle Linee Guida PFTE CSLP: manca evidenza individuazione dei principali portatori di interessi ("stakeholder") e indicazione dei modelli e strumenti di coinvolgimento dei portatori d'interesse da utilizzare nella fase di implementazione	1. NC 2. NC 3. NC 4. NC 5. NC 6. NC 7. NC 8. NC 9. NC 10. NC 11. NC 12. NC	TERMINE	1. E' stato integrato il riferimento alla circolare. 2-11. L'investimento 3.3 "Rinaturazione dell'area del Po, previsto nella Missione 2 (Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 4 (Tutela del Territorio e della Risorsa Idrica), è inserito nel Piano nazionale di ripresa e resilienza con un costo complessivo di euro 357.000.000 come misura che "mira a riattivare i processi naturali e a favorire il recupero della biodiversità, garantendo così il ripristino del fiume e un uso più efficiente e sostenibile delle risorse idriche" in un area "caratterizzata da un eccessivo inquinamento delle acque, dal consumo di suolo e da escavazioni nel letto del fiume fin dal 1970. Criticità che hanno inciso negativamente su alcuni dei suoi habitat naturali e hanno aumentato il rischio idrogeologico". L'attuazione dell'investimento è accompagnata da numerosi protocolli e accordi tra i diversi soggetti istituzionali che ne regolano i rapporti e i contributi			1. RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato e dell'aggiornamento / integrazione 2. RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato e dell'aggiornamento / integrazione 3. RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato e dell'aggiornamento / integrazione 4. RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato e dell'aggiornamento / integrazione 5. RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato e dell'aggiornamento / integrazione 6. RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato e dell'aggiornamento / integrazione 7. RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato e dell'aggiornamento / integrazione 8. RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato e dell'aggiornamento / integrazione 9. RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato e dell'aggiornamento / integrazione 10. RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato e dell'aggiornamento / integrazione 11. RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato e dell'aggiornamento / integrazione 12. RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato e dell'aggiornamento / integrazione	1. C 2. C 3. C 4. C 5. C 6. C 7. C 8. C 9. C 10. C 11. C 12. C	TERMINE	
S 28	PE.0.1.6.AMB.GE.R.T.0.0.5.A	Relazione CAM	REV 00	31.03.2025			ISPETTORE		REV 01	14.05.2025			ISPETTORE	
S 28,1					Nessun rilievo	C	VALLONI						VALLONI	
S 28,2					Nessun rilievo	C	FILIPPINI						FILIPPINI	
S 28,3					Nessun rilievo	C	CREPALDI						CREPALDI	
S 28,4					Nessun rilievo	C	DE RAZZA						DE RAZZA	

12 - RILIEVI DI CARATTERE SPECIFICO AL PROGETTO

Rif.	Cod. Elaborato	Titolo Elaborato	Data Revisione	Data Ricezione	Rilievo Verifica (RIVP)	Avviso	Ispettore Verifica	Risposta GP (RVI 01)	Data Revisione	Data Ricezione	Giudizio Verifica (RVI 01)	Avviso	Ispettore Verifica	SUPERAMENTO NC
S 28,5					Manca evidenza applicazione CAM opere a verde	NC	TERMINE	l'art. 1 del CAM opere a verde specifica l'applicazione per i seguenti servizi e forniture: a) servizio di progettazione di nuova area verde o riqualificazione di area già esistente; b) servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico; c) fornitura di prodotti per la gestione del verde. L'intervento di protezione idraulica mediante diaframature non rientra in tali servizi.			RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato	C	TERMINE	
S 28,6					Nessun rilievo	C	VENDITTI						VENDITTI	
S 28,7					A pag 14 viene citato il Dm n 63 del 10 marzo 2020 ma non viene trattato	NC	QUARTA R	Trattasi di refuso, verrà eliminato il riferimento al CAM Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico			RILIEVO TRATTATO- si prende atto di quanto dichiarato	C	QUARTA R	
S		STATO DI FATTO												
S 29	PE.0.1.6.RIL.GE.R.T.0.0.1.A	Documentazione fotografica	REV 00	31.03.2025			ISPETTORE		REV 01	14.05.2025			ISPETTORE	
S 29,1					Nessun rilievo	C	GUIDUCCI						GUIDUCCI	
S 29,2					Nessun rilievo	C	VALLONI						VALLONI	
S 29,3					Nessun rilievo	C	FILIPPINI						FILIPPINI	
S 29,4					Non sono riportati i con i visuali	NC	CREPALDI	si aggiunge la planimetria con i con i visuali			RILIEVO TRATTATO. L'elaborato è stato integrato	C	CREPALDI	
S 29,5					Nessun rilievo	C	DE RAZZA						DE RAZZA	
S 29,6					Manca schema di ripresa dei punti fotografici	NC	TERMINE	si aggiunge la planimetria con i con i visuali			RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato e dell'aggiornamento / integrazione	C	TERMINE	
S 29,7					Nessun rilievo	C	VENDITTI						VENDITTI	
S 29,8					Nessun rilievo	C	CERA				si conferma rilievo precedente	C	CERA	
S 29,9					Nessun rilievo	C	ANGELELLI						ANGELELLI	
S 29,91					Nessun rilievo	C	QUARTA R						QUARTA R	
S 30	PE.0.1.6.RIL.GE.P.L.0.0.1.A	Planimetria di rilievo plano-altimetrico e stato di consistenza delle opere esistenti	REV 00	31.03.2025			ISPETTORE		REV 01	14.05.2025			ISPETTORE	
S 30,1					Nessun rilievo	C	GUIDUCCI						GUIDUCCI	
S 30,2					Nessun rilievo	C	VALLONI						VALLONI	
S 30,3					Nessun rilievo	C	FILIPPINI						FILIPPINI	
S 30,4					Nessun rilievo	C	CREPALDI						CREPALDI	
S 30,5					Nessun rilievo	C	DE RAZZA						DE RAZZA	
S 30,6					Nessun rilievo	C	TERMINE						TERMINE	
S 30,7					Nessun rilievo	C	VENDITTI						VENDITTI	
S 30,8					Nessun rilievo	C	CERA				si conferma rilievo precedente	C	CERA	
S 30,9					Nessun rilievo	C	ANGELELLI						ANGELELLI	
S 30,91					Nessun rilievo	C	QUARTA R						QUARTA R	
S 31	PE.0.1.6.RIL.GE.S.Z.0.0.1.A	Sezioni di rilievo	REV 00	31.03.2025			ISPETTORE						ISPETTORE	
S 31,1					Nessun rilievo	C	GUIDUCCI						GUIDUCCI	
S 31,2					Nessun rilievo	C	VALLONI						VALLONI	
S 31,3					Nessun rilievo	C	FILIPPINI						FILIPPINI	
S 31,4					Nessun rilievo	C	CREPALDI						CREPALDI	
S 31,5					Nessun rilievo	C	DE RAZZA						DE RAZZA	
S 31,6					Nessun rilievo	C	TERMINE						TERMINE	
S 31,7					Nessun rilievo	C	VENDITTI						VENDITTI	
S 31,8					Nessun rilievo	C	CERA						CERA	
S 31,9					Nessun rilievo	C	ANGELELLI						ANGELELLI	

12 - RILIEVI DI CARATTERE SPECIFICO AL PROGETTO

Rif.	Cod. Elaborato	Titolo Elaborato	Data Revisione	Data Ricezione	Rilievo Verifica (RIVP)	Avviso	Ispettore Verifica	Risposta GP (RVI 01)	Data Revisione	Data Ricezione	Giudizio Verifica (RVI 01)	Avviso	Ispettore Verifica	SUPERAMENTO NC
S 31,91					Nessun rilievo	C	QUARTA R						QUARTA R	
S		STATO DI PROGETTO												
S 32	PE.O.1.6.PRG.GE.R.T.O.O.1.A	Relazione di calcolo degli interventi	REV 00	31.03.2025			ISPETTORE		REV 01	14.05.2025			ISPETTORE	
S 32,1					<p>1. Nelle verifiche di stabilità viene mostrata, per ciascun caso esaminato, una sola superficie che non si comprende se è la più critica. Non si ha evidenza se il metodo di analisi consideri innumerevoli potenziali superfici per la ricerca di quella con il minore fattore di sicurezza. Manca evidenza di approfondimenti con la rappresentazione di tutto il fascio delle superfici esaminate</p> <p>2. Mancano considerazioni sulla rilevanza progettuale del rischio alla liquefazione (svolto nella relazione sismica) sulle condizioni di stabilità e deformazioni del rilevato arginale; in particolare sulla asserita "valenza puntuale e locale" sulla quale mancano chiarimenti</p> <p>3. Nella Figura 7-13 Combinazione SLE – Spostamento orizzontale del diaframma in c.a. non si comprende, fisicamente, perchè dalla modellazione risulti uno spostamento minimo a circa 15 m di profondità e poi lo spostamento diventa crescente a maggiori profondità. Questo aspetto</p>	<p>1. NC</p> <p>2. NC</p> <p>3. NC</p> <p>4. OS</p>	GUIDUCCI	<p>1. Si conferma che la superficie rappresentata è la più critica, corrispondente al fattore di sicurezza minimo, tra le innumerevoli superfici elaborate dal programma. Nella relazione tale concetto è già esplicitato a pag. 21/73. Il documento viene aggiornato con indicazione delle potenziali superfici di scivolamento ottenute dal software di calcolo.</p> <p>2. Vedasi risposta S14.3</p> <p>3. L'incremento di spostamento al piede del diaframma è da ricondursi esclusivamente ad un aspetto numerico associato al cambio di proprietà geotecniche nel passaggio tra lo strato UG4 (di natura attritiva) e lo strato UG5 (di natura coesiva). Ripetendo il calcolo considerando la sola unità UG4 anche al piede del diaframma, si otterrebbe un profilo di spostamenti più regolare che tende ad annullarsi al piede del diaframma, con un valore di spostamento analogo a quanto ottenuto nel modello presentato nella Relazione di Calcolo. Anche in termini di sollecitazioni, il modello</p>			<p>1. RILIEVO TRATTATO e superato per i chiarimenti e le integrazioni apportati nella revisione dell'elaborato.</p> <p>2. RILIEVO TRATTATO e superato per i chiarimenti e le integrazioni apportati nelle revisioni dell'elaborato e della Relazione Sismica (risposta S14.3).</p> <p>3. RILIEVO TRATTATO e superato per i chiarimenti forniti.</p> <p>4. RILIEVO TRATTATO e superato per i tabulati di calcolo allegati.</p>	<p>1. C</p> <p>2. C</p> <p>3. C</p> <p>4. C</p>	GUIDUCCI	

12 - RILIEVI DI CARATTERE SPECIFICO AL PROGETTO

Rif.	Cod. Elaborato	Titolo Elaborato	Data Revisione	Data Ricezione	Rilievo Verifica (RIVP)	Avviso	Ispettore Verifica	Risposta GP (RVI 01)	Data Revisione	Data Ricezione	Giudizio Verifica (RVI 01)	Avviso	Ispettore Verifica	SUPERAMENTO NC
S 32,2					1. Manca giustificazione dell'assunzione del carico distribuito sui rilevati pari a 10kPa (pag.38) 2. Manca evidenza della valutazione dei risultati della RSL 3. Mancano valutazioni delle analisi di liquefazione a valle di quelle effettuate in relazione sismica 4. Manca la verifica impiegata per il giudizio di accettabilità dei risultati: la verifica semplificata non è stata fatta sul modello di progetto ma su di un modello non coerente con la progettazione 5. Mancano i tabulati di calcolo	1.NC 2.NC 3.NC 4.NC 5.NC	VALLONI	1. il carico variabile di 10KPa è stato assunto in via cautelativa per simulare il transito di eventuali mezzi sulla strada in sommità arignale, quali ad esempio i mezzi per la manutenzione degli argini (si esplicita meglio in relazione) 2. NC recepita. Si aggiungeranno nell'elaborato PE.O.1.6.PRG.GE.R.T.O.0.1.A le valutazioni presenti nella Relazione sismica PE.O.1.6.GEO.GE.R.T.O.0.2.A e di seguito riassunte: In corrispondenza dell'area in esame la FA PGA determinata dalla RSL (1.52) è risultata in linea e di poco maggiormente cautelativa rispetto a quella ottenuta con l'approccio semplificato (1.48, parametro S delle NTC2018 per terreni di categoria C); il valore di amplificazione comprensivo di amplificazione stratigrafica e topografica ottenuto dall'analisi di RSL risulta 1.52 [Ss=1.52 (da RSL) e St=1.0 (da NTC2018)]; pertanto il valore di amax risulta 0.2143 g. I risultati ottenuti attraverso l'analisi RSL risultano quindi confrontabili con il valore di amplificazione (Ss			1. RILIEVO TRATTATO 2. RILIEVO TRATTATO 3. RILIEVO TRATTATO 4. RILIEVO TRATTATO 5. RILIEVO TRATTATO	1. C 2. C 3. C 4. C 5. C	VALLONI	
S 33	PE.O.1.6.PRG.GE.P.L.O.0.1.A	Planimetria generale di progetto	REV 00	31.03.2025			ISPETTORE						ISPETTORE	
S 33,1					Nessun rilievo	C	GUIDUCCI						GUIDUCCI	
S 33,2					Nessun rilievo	C	VALLONI						VALLONI	
S 34	PE.O.1.6.PRG.GE.P.L.O.0.2.A	Planimetria di progetto e tracciamento diaframmi	REV 00	31.03.2025			ISPETTORE						ISPETTORE	
S 34,1					Nessun rilievo	C	GUIDUCCI						GUIDUCCI	
S 34,2					Nessun rilievo	C	VALLONI						VALLONI	
S 35	PE.O.1.6.PRG.GE.P.L.O.0.3.A	Planimetria viabilità di accesso al cantiere	REV 00	31.03.2025			ISPETTORE		REV 01	14.05.2025			ISPETTORE	
S 35,1					Nessun rilievo	C	VALLONI						VALLONI	
S 35,2					Nessun rilievo	C	FILIPPINI						FILIPPINI	
S 35,3					La duna di protezione provvisoria contrasta in parte con quanto prescritto dall'ente Parco al termine della procedura di Screening di Incidenza (Condizione n. 17)	NC	CREPALDI	Si recepisce, riducendo l'estensione della duna a non interessare le alberature esistenti. Si rimanda alle planimetrie aggiornate			RILIEVO TRATTATO. L'elaborato è stato revisionato	C	CREPALDI	
S 35,4					Nessun rilievo	C	DE RAZZA						DE RAZZA	
S 36	PE.O.1.6.PRG.GE.P.L.O.0.4.A	Planimetria ripristini finali	REV 00	31.03.2025			ISPETTORE		REV 01	14.05.2025			ISPETTORE	
S 36,1					Nessun rilievo	C	VALLONI						VALLONI	
S 36,2					Nessun rilievo	C	CREPALDI						CREPALDI	
S 36,3					Nessun rilievo	C	DE RAZZA						DE RAZZA	
S 36,4					Nessun rilievo	C	QUARTA R						QUARTA R	
S 37	PE.O.1.6.PRG.GE.P.F.O.0.1.A	Profilo longitudinale diaframma	REV 00	31.03.2025			ISPETTORE						ISPETTORE	
S 37,1					Nessun rilievo	C	GUIDUCCI						GUIDUCCI	
S 37,2					Nessun rilievo	C	VALLONI						VALLONI	
S 38	PE.O.1.6.PRG.GE.P.F.O.0.2.A	Profilo piste di cantiere	REV 00	31.03.2025			ISPETTORE						ISPETTORE	
S 38,1					Nessun rilievo	C	GUIDUCCI						GUIDUCCI	
S 38,2					Nessun rilievo	C	VALLONI						VALLONI	
S 38,3					Nessun rilievo	C	FILIPPINI						FILIPPINI	

12 - RILIEVI DI CARATTERE SPECIFICO AL PROGETTO

Rif.	Cod. Elaborato	Titolo Elaborato	Data Revisione	Data Ricezione	Rilievo Verifica (RIVP)	Avviso	Ispettore Verifica	Risposta GP (RVI 01)	Data Revisione	Data Ricezione	Giudizio Verifica (RVI 01)	Avviso	Ispettore Verifica	SUPERAMENTO NC
S 38,4					Nessun rilievo	C	CREPALDI						CREPALDI	
S 38,5					Nessun rilievo	C	DE RAZZA						DE RAZZA	

12 - RILIEVI DI CARATTERE SPECIFICO AL PROGETTO

Rif.	Cod. Elaborato	Titolo Elaborato	Data Revisione	Data Ricezione	Rilievo Verifica (RIVP)	Avviso	Ispettore Verifica	Risposta GP (RVI 01)	Data Revisione	Data Ricezione	Giudizio Verifica (RVI 01)	Avviso	Ispettore Verifica	SUPERAMENTO NC
S 46,2					1. Art. 6, co. 1: non viene prevista, nell'eventualità considerata (discordanza tra elaborati), l'esclusione del diritto dell'appaltatore, in tali casi, a formulare pretese di maggiori oneri e/o tempi; 2. Art. 6, co. 2: la previsione non è comprensibile e può essere espunta, trattandosi di non congrua applicazione di principi generali comunque valevoli; 3. Art. 6, co. 3: non vengono richiamati, tra le norme del codice civile in materia di interpretazione, gli artt. 1370 e 1371; 4. Art. 8, co. 2: la dichiarazione di conoscenza non include, tra gli altri, la collocazione di cave e discariche autorizzate; 5. Art. 13: il termine "fallimento" non è più coerente con la nuova disciplina della crisi d'impresa; 6. Art. 18, co. 3: la previsione che obbliga il direttore dei lavori a riconvocare l'appaltatore disertante la prima convocazione (anziché attribuire la facoltà di farlo o di risolvere il contratto) è in contrasto con l'art. 5, co. 3 del d.m. n. 49/18, trasferito nell'art. 11.4 del d.l. n. 113/18.	1. NC 2. NC 3. NC 4. NC 5. NC 6. NC 7. NC 8. NC 9. NC 10. NC 11. NC 12. NC 13. NC 14. NC 15. NC	MENSA	1. Si integra il comma 1: 2. Non si concorda con l'interpretazione del GV. Il comma è inserito in tutti i CSA dell'Agenzia e non è mai stato oggetto di contestazione. 3. Si integra il comma 3: 4. Non si rileva la mancanza. È ricompreso nell'art. 8 comma 3 5. Si sostituisce il termine 6. Si integra per maggiore chiarezza 7. Si, e sono stati valutati nella misura riportata nel CSA. 8. Si specifica il comma 9. La stringenza, del termine indicato, è dovuta proprio alla necessità di garantire la sicurezza dei lavoratori e pertanto la tempestività risulta elemento imprescindibile per mettere in atto azioni di garanzia. Si conferma il termine. 10. Si integra il comma 1 11. Si integra anche il foro di Bologna 12. Si riformula il comma 1 13. Il PNRR esclude dilazioni sui tempi. 14. Errore di formattazione. Il documento viene ridotto			1. RILIEVO TRATTATO; 2. RILIEVO NON TRATTATO - si conferma la non comprensibilità del testo, fonte di equivoci interpretativi che una norma di interpretazione, per definizione, dovrebbe impedire (la previsione opera una incongrua applicazione di principi di interpretazione, derivante da contraddizioni in termini: una norma interpretativa deve rendere fluida l'esegesi delle norme contrattuali, di cui il CSA è parte e non può essere, essa stessa, criptica); 3. RILIEVO TRATTATO; 4. RILIEVO TRATTATO; 5. RILIEVO TRATTATO; 6. RILIEVO TRATTATO; 7. RILIEVO TRATTATO; 8. RILIEVO TRATTATO; 9. RILIEVO NON TRATTATO - le proposte migliorative, per definizione, non sono imprescindibili per la sicurezza dei lavoratori a tal punto da imporre una determinazione in tempi così limitati, altrimenti dovremmo ipotizzare/presupporre necessariamente che il PSC sia di natura definitiva e definitiva	1. C 2. NC 3. C 4. C 5. C 6. C 7. C 8. C 9. NC 10. C 11. C 12. C 13. NC 14. C 15. NC	MENSA	2. Si recepisce la NC, eliminando il comma e rimettendo l'elaborato doc PE.0.1.6.ECO.GE.C.S.0.0.1.C_CSA Norme generali. 9. Si conferma la tempistica indicata al fine di garantire il rispetto dei tempi previsti dal PNRR. La non conformità non risulta ostativa alla validazione del progetto. 13. Le tempistiche dettate dal PNRR non consentono alla stazione appaltante tale dilazione per garantire il rinascimento della spesa sostenuta. La non conformità non risulta ostativa alla validazione del progetto. 15. Si conferma che non può essere messo a carico dell'appaltatore un onere non specificato che potrebbe essere contestata come una clausola vessatoria. La non conformità non risulta ostativa alla validazione del progetto.
S 47	PE.0.1.6.ECO.GE.C.S.0.0.2.A	Capitolato Speciale d'Appalto Parte 2 - Norme Tecniche	REV 00	31.03.2025			ISPETTORE		REV 01	14.05.2025			ISPETTORE	
S 47,1					Nel capitolo G) FONDAZIONI SPECIALI – DIAFRAMMI IN C.A. a pag.32 si richiede "un peso di volume dei fanghi ≈ 1,15 t/m3 prima dell'inizio delle operazioni di getto, con contenuto percentuale volumetrico in sabbia < 6%". Manca la specificazione delle azioni correttive da applicare nei casi di eventuale difformità, es. dissabbiamento - per evitare l'inconveniente di una eccessiva sedimentazione di sabbia al fondo della perforazione	OS	GUIDUCCI	Si recepisce l'osservazione fornendo l'indicazione delle azioni correttive			RILIEVO TRATTATO e superato. Si riscontra l'indicazione del ricorso a dissabbiamento come azione correttiva per i casi anomali indicati.	C	GUIDUCCI	
S 47,2					Nessun rilievo	C	VALLONI						VALLONI	
S 47,3					Nessun rilievo	C	FILIPPINI						FILIPPINI	
S 47,4					Cap. E - Il capitolato non riporta le caratteristiche nè le modalità realizzative delle aree di deposito temporaneo dei materiali e dei rifiuti.	NC	CREPALDI	Il materiale di scavo è terreno naturale, quindi sarà stoccato sul terreno. Le aree di cantiere su cui stoccare i materiali sono previste con pavimentazione in stabilizzato, e le aree per i rifiuti con telo impermeabile. Si integra la descrizione nella relazione tecnica			RILIEVO TRATTATO. La relazione tecnica è stata integrata	C	CREPALDI	
S 47,5					Nessun rilievo	C	DE RAZZA						DE RAZZA	
S 47,6					Nessun rilievo	C	TERMINE						TERMINE	
S 47,7					Nessun rilievo	C	VENDITTI						VENDITTI	
S 47,8					Nessun rilievo	C	CERA				si conferma rilievo precedente	C	CERA	

12 - RILIEVI DI CARATTERE SPECIFICO AL PROGETTO

Rif.	Cod. Elaborato	Titolo Elaborato	Data Revisione	Data Ricezione	Rilievo Verifica (RIVP)	Avviso	Ispettore Verifica	Risposta GP (RVI 01)	Data Revisione	Data Ricezione	Giudizio Verifica (RVI 01)	Avviso	Ispettore Verifica	SUPERAMENTO NC
S 47,9					Nessun rilievo	C	ANGELELLI						ANGELELLI	
S 47,91					Nessun rilievo	C	QUARTA R						QUARTA R	
S 48	PE.0.1.6.ECO.GE.S.C.0.0.1.A	Schema di contratto	REV 00	31.03.2025			ISPETTORE		REV 01	14.05.2025			ISPETTORE	
S 48,1					Nessun rilievo	C	CANDURA						CANDURA	
S 48,2					1. Art. 17: manca indicazione del Tribunale di Bologna, sezione specializzata in materia di imprese, quale foro a decidere delle controversie (anche in alternativa al foro di Parma) nei casi disciplinati dagli artt. 3 e 4 D.Lgs. 168/2003; 2. Non viene recata, in calce al testo e separatamente da esso, l'approvazione specifica delle clausole inique ex art. 1341 c.c.	1. NC 2. NC	MENSA	1. Si integra il riferimento al Tribunale di Bologna 2. Si integra il testo e viene rimesso l'elaborato.			1. RILIEVO TRATTATO 2. RILIEVO NON TRATTATO - l'approvazione specifica non può far parte integrante del testo ma deve essere collocata alla fine, dopo le sottoscrizioni, per essere oggetto di una approvazione specifica e separata	1. C 2. NC	MENSA	2. Si recepisce la NC, viene modificato il testo e rimesso il documento doc. PE.0.1.6.ECO.GE.S.C.0.0.1.C_SCHEMA CONTRATTO
S 49	PE.0.1.6.ECO.GE.C.M.0.0.1.A	Computo estimativo dell'opera	REV 00	31.03.2025			ISPETTORE		REV 01	14.05.2025			ISPETTORE	
S 49,1					Nessun rilievo	C	VALLONI						VALLONI	
S 49,2					Nessun rilievo	C	FILIPPINI						FILIPPINI	
S 49,3					Nessun rilievo	C	CREPALDI						CREPALDI	
S 49,4					Nessun rilievo	C	BONATTI				Si conferma giudizio precedente	C	BONATTI	
S 49,5					Vedasi rilievi specifici su Elenco Prezzi ed Analisi Prezzi	NC	CANDURA	si recepiscono le osservazioni			RILIEVO APERTO vedasi S50.3	OS	CANDURA	
S 49,6					Art. 5: il calcolo dell'armatura non è stato effettuato in maniera analitica secondo quanto indicato nella tav. PE.016.PRG.GE.P.Z.0.0.1.A.	NC	CAPPIELLO	l'incidenza di 80kg/mc indicata nel CME è stata ricavata sulla base della valutazione analitica delle armature rappresentate nelle 2 tavole dedicate			Si prende atto di quanto dichiarato dal GP, RILIEVO TRATTATO.	C	CAPPIELLO	
S 49,7					1. Non sono individuabili voci della gestione delle materie come "terreno utilizzato per duna provvisoria e poi riposizionato" per la verifica del bilancio- vedi S 26 2. Non è individuabile la voce reflu con bentonite (totale esuberi: 22.442,83 mc) destinati ai siti di conferimento	1. NC 2. NC	DE RAZZA	1. per la duna provvisoria costruita con materiale di scotico le voci di riferimento sono: n.15 asportazione scotico, n. 16 formazione di rilevato per duna provvisoria, n. 26 rposizionamneto materiale su scarpata argine 2. la voce relativa al reflu con bentonite derivante dallo scavo dei diaframmi è la n.14 (224'640q = 22'464 ton --->considerando un peso specifico di 1.8 ton/mc --->12'480 mc come riportato su piano gestione terre			1. RILIEVO TRATTATO con chiarimento 2.RILIEVO TRATTATO con chiarimento, sebbene non immediatamente desumibile dall'elaborato	1.C 2.C	DE RAZZA	
S 49,8					Nessun rilievo	C	TERMINE						TERMINE	
S 49,9					Nessun rilievo	C	VENDITTI						VENDITTI	
S 49,91					Nessun rilievo	C	CERA				si conferma rilievo precedente	C	CERA	
S 49,92					Nessun rilievo	C	ANGELELLI						ANGELELLI	
S 49,93					Nessun rilievo	C	QUARTA R						QUARTA R	
S 50	PE.0.1.6.ECO.GE.E.P.0.0.1.A	Elenco prezzi	REV 00	31.03.2025			ISPETTORE						ISPETTORE	
S 50,1					Nessun rilievo	C	VALLONI						VALLONI	
S 50,2					Nessun rilievo	C	FILIPPINI						FILIPPINI	

12 - RILIEVI DI CARATTERE SPECIFICO AL PROGETTO

Rif.	Cod. Elaborato	Titolo Elaborato	Data Revisione	Data Ricezione	Rilievo Verifica (RIVP)	Avviso	Ispettore Verifica	Risposta GP (RVI 01)	Data Revisione	Data Ricezione	Giudizio Verifica (RVI 01)	Avviso	Ispettore Verifica	SUPERAMENTO NC
S 50,3					In riferimento alle disposizioni del RUP si rileva che ad integrazione del prezzario dell'Ente sono espressamente adottati (come da riferimenti in parentesi, tipo ER2024) prezzari in edizioni non "vigenti"; non è altresì specificato se i prezzi di sola fornitura (vedasi stabiizzato) sono comprensivi di SG/U	NC	CANDURA	1.Si aggiornano i prezzi Emilia Romagna e Lombardia con annualità vigente. 2. Si conferma che i prezzi di sola fornitura (ad esempio stabilizzato) sono compresi di U+SG, secondo quanto indicatonelle premesse del prezzario AIPO			1 RILIEVO TRATTATO 2 RILIEVO APERTO preso atto del riscontro, si rileva tuttavia che nelle premesse del prezzario non si rintraccia l'espressa indicazione citata - si declassa a OS	1 C 2 OS	CANDURA	
S 50,4					Nessun rilievo	C	CAPPIELLO						CAPPIELLO	
S 50,5					Nessun rilievo	C	DE RAZZA						DE RAZZA	
S 50,6					Nessun rilievo	C	TERMINE						TERMINE	
S 50,7					Nessun rilievo	C	VENDITTI						VENDITTI	
S 51	PE.0.1.6.ECO.GE.A.P.0.0.1.A	Analisi prezzi	REV 00	31.03.2025			ISPETTORE		REV 01	14.05.2025			ISPETTORE	
S 51,1					Nessun rilievo	C	VALLONI						VALLONI	
S 51,2					Nessun rilievo	C	FILIPPINI						FILIPPINI	
S 51,3					Vedasi omogeneità a criteri di formazione del prezzario di riferimento, atteso che lo stesso non esplicita se le tariffe delle risorse (manodopera, materiali...) siano fissate al netto o meno di SG/U	NC	CANDURA	nel prezzario di riferimento AIPO,come indicato nelle premesse, le voci di prezzo preceduto da PE (prezzi elementari) sono al netto di U+SG, viceversa se la voce non è preceduta da PE risultano compresi U+SG			RILIEVO APERTO vedasi S50.3	OS	CANDURA	
S 51,4					Nessun rilievo	C	CAPPIELLO						CAPPIELLO	
S 51,5					Nessun rilievo	C	DE RAZZA						DE RAZZA	
S 51,6					Nessun rilievo	C	TERMINE						TERMINE	
S 51,7					Nessun rilievo	C	VENDITTI						VENDITTI	
S 52	PE.0.1.6.ECO.GE.Q.M.0.0.1.A	Quadro di incidenza della manodopera	REV 00	31.03.2025			ISPETTORE		REV 01	14.05.2025			ISPETTORE	
S 52,1					Vedasi rilievi specifici su Elenco Prezzi ed Analisi Prezzi oltre che su CME	NC	CANDURA	si aggiorna il documento			RILIEVO APERTO vedasi S50.3	OS	CANDURA	
S 53	PE.0.1.6.ECO.GE.Q.E.0.0.1.A	Quadro economico di progetto	REV 00	07.04.2025			ISPETTORE		REV 01	14.05.2025			ISPETTORE	
S 53,1					Nessun rilievo	C	VALLONI						VALLONI	
S 53,2					Salvo effetto dei rilievi su epu/cme, non è data articolazione ed evidenza di completezza delle previsioni come da art.5 all.I/7 del codice (vedasi cct, accantonamenti rev prezzi, ecc)	NC	CANDURA	Sono inserite all'interno della voce alla riga B8			RILIEVO APERTO vedasi S50.3 per effetti su importo lavori ed accantonamenti ad esso proporzionati; in ogni caso non è dato riscontro al rilievo (articolazione da norma vigente e dettagli sulla determinazione degli accantonamenti)	NC	CANDURA	Le risorse necessarie alla revisione dei prezzi trovano ampia copertura economica negli imprevisti del QE, pertanto, il rilievo non risulta ostantivo alla validazione del progetto
S 53,3					Nessun rilievo	C	DE RAZZA						DE RAZZA	
S 53,4					Nessun rilievo	C	TERMINE						TERMINE	
S 53,5					Nessun rilievo	C	VENDITTI						VENDITTI	
S		ESPROPRI												
S 54	PE.0.1.6.ESP.GE.R.T.0.0.1.A	Relazione giustificativa e definizione indennità di occupazione ed esproprio	REV 00	31.03.2025			ISPETTORE						ISPETTORE	

12 - RILIEVI DI CARATTERE SPECIFICO AL PROGETTO

Rif.	Cod. Elaborato	Titolo Elaborato	Data Revisione	Data Ricezione	Rilievo Verifica (RIVP)	Avviso	Ispettore Verifica	Risposta GP (RVI 01)	Data Revisione	Data Ricezione	Giudizio Verifica (RVI 01)	Avviso	Ispettore Verifica	SUPERAMENTO NC
S 54,1					1. Manca evidenza eventuale compensazione indennità per esproprio e/o occupazione temporanea delle particelle interessate parzialmente 2. Manca evidenza stato dell'iter espropriativo e del conseguente avvio della procedurta e apposizione del vincolo	1. NC 2. NC	TERMINE	1. Il progetto prevede la sola occupazione temporanea di aree, non esproprio definitivo. Le occupazioni sono state valutate sulle aree effettivamente occupate, come già condiviso con AIPO per i progetti di rinaturazione. 2. Il progetto non prevede esproprio definitivo, ma solo occupazione temporanea di aree per la cantierizzazione. Come condiviso in riunione con il RUP la CDS ha definito l'avvio dell'iter che prevede la sola occupazione temporanea delle aree.			1. RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato 2. RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato	1. C 2. C	TERMINE	
S 55	PE.0.1.6.ESP.GE.P.L.0.0.1.A	Piano particellare delle aree di occupazione o di esproprio	REV 00	31.03.2025			ISPETTORE		REV 01	14.05.2025			ISPETTORE	
S 55,1					Manca evidenza sovrapposizione con progetto e cantierizzazione, al fine della verifica puntuale delle aree interessate	NC	TERMINE	Le aree di occupazione sono state perimetrate sulla base dell'ingombro del cantiere, non è riportato nelle tavole per migliore lettura del documento. Tale impostazione è stata condivisa con il RUP			RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato	C	TERMINE	
S 56	PE.0.1.6.ESP.GE.E.D.0.0.1.A	Elenco ditte	REV 00	31.03.2025			ISPETTORE						ISPETTORE	
S 56,1					Nessun rilievo	C	TERMINE						TERMINE	
S 57	PE.0.1.6.ESP.GE.P.L.0.0.2.A	Piano particellare delle aree espropriande o da acquisire - confronto PFTE/PE	REV 00	31.03.2025			ISPETTORE						ISPETTORE	
S 57,1					Nessun rilievo	C	TERMINE						TERMINE	
S		SICUREZZA												
S 58	PE.0.1.6.SIC.GE.R.T.0.0.1.A	Piano di sicurezza e di coordinamento	REV 00	31.03.2025			ISPETTORE		REV 01	14.05.2025			ISPETTORE	
S 58,1					Non risulta presente la valutazione del rischio riguardante la eventuale presenza di sostanze inquinanti nei terreni (vedere rilievo CV 07)	NC	FILIPPINI	Si recepisce integrando la valutazione del rischio, tuttavia si specifica che non sono risultati superamenti dalle analisi condotte in fase di PFTE, come riportato nella relazione specialistica.			RILIEVO TRATTATO	C	FILIPPINI	
S 59	PE.0.1.6.SIC.GE.C.M.0.0.1.A	Stima dei costi della sicurezza	REV 00	31.03.2025			ISPETTORE		REV 01	14.05.2025			ISPETTORE	
S 59,1					1. Voce SIC.01.02.015.b - La baracca ad uso ufficio non è considerata un apprestamento e quindi non inseribile tra gli oneri della sicurezza. 2. Voci SIC.01.03 - Non è possibile verificare la quantità inserita per le recinzioni perché nella planimetria di cantiere non sono presenti le quote; 3. Non risultano presenti le analisi dei prezzi per gli NP.	1. NC 2. NC 3. NC	FILIPPINI	1. come specificato nel computo, la baracca stimata è relativa al solo ufficio DL. Il lavoro è a misura e in caso non venisse utilizzato non verrà corrisposta all'impresa. 2. Si integra la planimetria con le quote richieste 3. Si integrano le analisi			1. RILIEVO NON TRATTATO - La dicitura "baracca uso DL" non è corretta. Si può indicare una quota parte della baracca uso ufficio per le riunioni di coordinamento; 2. RILIEVO TRATTATO 3. RILIEVO TRATTATO	1. NC 2. C 3. C	FILIPPINI	1. E' evidente che rappresenta un refuso marginale e comunque non ostativo alla validazione del progetto esecutivo

12 - RILIEVI DI CARATTERE SPECIFICO AL PROGETTO

Rif.	Cod. Elaborato	Titolo Elaborato	Data Revisione	Data Ricezione	Rilievo Verifica (RIVP)	Avviso	Ispettore Verifica	Risposta GP (RVI 01)	Data Revisione	Data Ricezione	Giudizio Verifica (RVI 01)	Avviso	Ispettore Verifica	SUPERAMENTO NC
S 60	PE.0.1.6.SIC.GE.R.T.0.0.2.A	Fascicolo tecnico dell'opera	REV 00	31.03.2025			ISPETTORE		REV 01	14.05.2025			ISPETTORE	
S 60,1					Non sono presenti i riferimenti alla documentazione di supporto esistente (schede III-1, III-2 e III-3) così come richiesto al punto III dell'Allegato XVI del D.Lgs. 81/08 e smi.	NC	FILIPPINI	Si recepisce e integrano le schede indicate			RILIEVO TRATTATO	C	FILIPPINI	
S 61	PE.0.1.6.SIC.GE.P.L.0.0.1.A	Layout di cantiere	REV 00	31.03.2025			ISPETTORE		REV 01	14.05.2025			ISPETTORE	
S 61,1					Non sono presenti quote sulle recinzioni necessarie a verificare le quantità inserite nel computo	NC	FILIPPINI	Si recepisce integrando le misurazioni			RILIEVO TRATTATO	C	FILIPPINI	
S 62	PE.0.1.6.SIC.GE.P.L.0.0.2.A	Viabilità di cantiere	REV 00	31.03.2025			ISPETTORE		REV 01	14.05.2025			ISPETTORE	
S 62,1					Nessun rilievo	C	FILIPPINI						FILIPPINI	
S 63	PE.0.1.6.SIC.BB.R.T.0.0.1.A	Relazione bonifica ordigni bellici	REV 00	31.03.2025			ISPETTORE						ISPETTORE	
S 63,1					Nessun rilievo	C	FILIPPINI						FILIPPINI	
S 64	PE.0.1.6.SIC.BB.P.L.0.0.1.A	Planimetria con individuazione delle aree di indagine strumentale / bonifica	REV 00	31.03.2025			ISPETTORE		REV 01	14.05.2025			ISPETTORE	
S 64,1					Nessun rilievo	C	FILIPPINI						FILIPPINI	
S 64,2					Nessun rilievo	C	CREPALDI						CREPALDI	
S 64,3					Sono individuati dei punti di superamenti: si usa il termine Bonifica che non è presente nella relazione gestione delle materie e nella relazione generale.	NC	DE RAZZA	L'elaborato è riferito alla bonifica da ordigni bellici, non ambientale. I superamenti indicati sono relativi alle analisi strumentali condotte per indagare la presenza di masse metalliche. I punti indicati sono punti su cui approfondire l'indagine prima dell'esecuzione dei lavori, come specificato nella relazione doc. PE.0.1.6.SIC.BB.R.T.0.0.1.A - Rel BOB			RILIEVO TRATTATO	C	DE RAZZA	
S		MODELLAZIONE INFORMATIVA												
S 65	PE.0.1.6.BIM.GE.R.T.0.0.1.A	Relazione specialistica sulla modellazione informativa	REV 00	31.03.2025			ISPETTORE		REV 01	14.05.2025			ISPETTORE	

12 - RILIEVI DI CARATTERE SPECIFICO AL PROGETTO

Rif.	Cod. Elaborato	Titolo Elaborato	Data Revisione	Data Ricezione	Rilievo Verifica (RIVP)	Avviso	Ispettore Verifica	Risposta GP (RVI 01)	Data Revisione	Data Ricezione	Giudizio Verifica (RVI 01)	Avviso	Ispettore Verifica	SUPERAMENTO NC
S 65,1					1. La regola di nomenclatura dei modelli prevista dalla Relazione specialistica e dal PGI non è coerente con quella riportata nell'allegato 5 (MIDP) 2. Non sono riportate le modalità di gestione informativa del 4D (tempi) e 5D (costi) 3. Non sono riportate le coordinate del caposaldo o punto scelto per la georeferenziazione dei modelli 4. Non sono identificati gli elaborati estratti dal modello, gli elaborati non estratti dal modello e gli elaborati parzialmente estratti dal modello 5. Non sono presenti indicazioni riguardanti il modello dello stato di fatto al fine di garantire gli obiettivi minimi previsti dal capitolato informativo 6. non sono riportate informazioni sulle modalità di gestione informativa per la redazione del piano di sicurezza e coordinamento	1. NC 2. NC 3. NC 4. NC 5. NC 6. NC	BONATTI	1. Per la natura del progetto e i tempi di consegna tale ausilio non è stato utilizzato in fase di redazione del progetto, sarà stralciato in fare di riemissione del PGI. 2. Non è prevista la gestione del 4D e 5D, sarà meglio specificato anche nella nuova emissione del PGI. 3. Sarà integrata nella nuove emissione del documento. 4. Sarà integrato l'elenco elaborati, con le indicazioni richieste. 5. Sarà integrato nella nuova emissione del documento e meglio specificato enlla riemissione del PGI. 6. Non è prevista la gestione del piano di sicurezza mediante modellazione informativa, sarà meglio specificato nella nuova emissione del documento e meglio specificato enlla riemissione del PGI.			1. RILIEVO TRATTATO 2. La programmazione dei lavori e il controllo dei costi sono tra gli obiettivi minimi previsti dal Capitolato Informativo (par. E1.1 e E1.2). Si prende atto che, in accordo con la S.A., tali obiettivi sono stati stralciati dalla nuova emissione del PGI. Si osserva che non è stata gestita nessuna delle dimensioni 4D, 5D, 6D e 7D previste dalla UNI 11337-7 fermandosi alla gestione del 3D e cioè ad una gestione molto parziale del BIM. Si è tuttavia utilizzata la modellazione BIM per l'estrazione di elaborati e quantità (utili alla gestione 5D) e per la gestione delle incoerenze. Pertanto si declassa a semplice osservazione. 3. RILIEVO TRATTATO 4. RILIEVO TRATTATO 5. RILIEVO TRATTATO 6. RILIEVO TRATTATO	1. C 2. OS 3. C 4. C 5. C 6. C	BONATTI	
S		ELABORATI NUOVA EMISSIONE 14.05.2025												
S 66	PE.0.1.6.BIM.GE.R.T.0.0.1.B Allegati	Allegati alla Relazione specialistica sulla modellazione informativa: - Allegato 1 - Procedure ACDat - Allegato 2 - Specifiche aggiuntive per garantire interoperabilità - Allegato 3 - Schede informative rev01 - Allegato 4 - Strutturazione Oggetti BIM - Allegato 5 - Modelli informativi - Allegato 6 - Acronimi e glossario - Allegato 7 - Matrici RACI - Allegato 8 - WBS					ISPETTORE		NUOVA EMISSIONE REV 01	14.05.2025			ISPETTORE	
S 66,1							BONATTI				Nessun rilievo	C	BONATTI	
DOCUMENTI A SUPPORTO DELLA VERIFICA														
DS 1		Approvazione PNRR	-	31.03.2025	Documento non oggetto di verifica ma esclusivamente a supporto della verifica del progetto	-	ISPETTORE	-	-		-	-	ISPETTORE	
DS 2		Vademecum DNSH	-	31.03.2025	Documento non oggetto di verifica ma esclusivamente a supporto della verifica del progetto	-	ISPETTORE	-	-		-	-	ISPETTORE	
DS 3		_ACCORDO MASE - AIPO_DEF	09.01.2023	31.03.2025	Documento non oggetto di verifica ma esclusivamente a supporto della verifica del progetto	-	ISPETTORE	-	-		-	-	ISPETTORE	

12 - RILIEVI DI CARATTERE SPECIFICO AL PROGETTO

Rif.	Cod. Elaborato	Titolo Elaborato	Data Revisione	Data Ricezione	Rilievo Verifica (RIVP)	Avviso	Ispettore Verifica	Risposta GP (RVI 01)	Data Revisione	Data Ricezione	Giudizio Verifica (RVI 01)	Avviso	Ispettore Verifica	SUPERAMENTO NC
DS 4		08_01_Atto_aggiuntivo_accordo_16_novembre_2021__signed_feb22	11.02.2022	31.03.2025	Documento non oggetto di verifica ma esclusivamente a supporto della verifica del progetto	-	ISPETTORE	-	-		-	-	ISPETTORE	
DS 5	09_00_1	Deliberazione n. 9	18.02.2022	31.03.2025	Documento non oggetto di verifica ma esclusivamente a supporto della verifica del progetto	-	ISPETTORE	-	-		-	-	ISPETTORE	
DS 6	09_01__1	PROTOCOLLO D’INTESA	-	31.03.2025	Documento non oggetto di verifica ma esclusivamente a supporto della verifica del progetto	-	ISPETTORE	-	-		-	-	ISPETTORE	
DS 7	15_00_Pnrr_Presa d'atto	Deliberazione n. 15	29.04.2022	31.03.2025	Documento non oggetto di verifica ma esclusivamente a supporto della verifica del progetto	-	ISPETTORE	-	-		-	-	ISPETTORE	
DS 8		2022_12_20_NOMINA RUP_M2C4 Investimento 3_3.pdf	20.12.2022	31.03.2025	Documento non oggetto di verifica ma esclusivamente a supporto della verifica del progetto	-	ISPETTORE	-	-		-	-	ISPETTORE	
DS 9		2024_12_03_M2C4 I3.3 STRALCIO LINEA PT_Disciplinare Tecnico PE revMV_signed	12.01.1900	31.03.2025	Documento non oggetto di verifica ma esclusivamente a supporto della verifica del progetto	-	ISPETTORE	-	-		-	-	ISPETTORE	
DS 10		2025_03_31_Nota_PrezzariRiferimento	31.03.2025	31.03.2025	Documento non oggetto di verifica ma esclusivamente a supporto della verifica del progetto	-	ISPETTORE	-	-		-	-	ISPETTORE	
DS 11		accordo_pnrr_rinaturazione_po_signed_finale_29_ottobre_nov_21	29.10.2021	31.03.2025	Documento non oggetto di verifica ma esclusivamente a supporto della verifica del progetto	-	ISPETTORE	-	-		-	-	ISPETTORE	
DS 12		Decr_Segr_Gen__n77-2022	21.06.022	31.03.2025	Documento non oggetto di verifica ma esclusivamente a supporto della verifica del progetto	-	ISPETTORE	-	-		-	-	ISPETTORE	
DS 13		Copia_Allegato1_Decr_Segr_Gen__n77-2022	21.06.022	31.03.2025	Documento non oggetto di verifica ma esclusivamente a supporto della verifica del progetto	-	ISPETTORE	-	-		-	-	ISPETTORE	
DS 14		Copia_Allegato2_Decr_Segr_Gen_n_77-2022_ALLEGATO	07.07.2022	31.03.2025	Documento non oggetto di verifica ma esclusivamente a supporto della verifica del progetto	-	ISPETTORE	-	-		-	-	ISPETTORE	
DS 15		Copia_DocPrincipale_image2501	07.07.2022	31.03.2025	Documento non oggetto di verifica ma esclusivamente a supporto della verifica del progetto	-	ISPETTORE	-	-		-	-	ISPETTORE	
DS 16		DD 84_2023 APPROVAZIONE ACC	-	31.03.2025	Documento non oggetto di verifica ma esclusivamente a supporto della verifica del progetto	-	ISPETTORE	-	-		-	-	ISPETTORE	
DS 17	DD_792_2024	Prezziario AIPO	-	31.03.2025	Documento non oggetto di verifica ma esclusivamente a supporto della verifica del progetto	-	ISPETTORE	-	-		-	-	ISPETTORE	
DS 18	DD_303_2025	Affidamento del servizio di progettazione e servizio opzionale di CSP	20.03.2025	31.03.2025	Documento non oggetto di verifica ma esclusivamente a supporto della verifica del progetto	-	ISPETTORE	-	-		-	-	ISPETTORE	
DS 19		Linea PT - CdS	-	31.03.2025	Documento non oggetto di verifica ma esclusivamente a supporto della verifica del progetto	-	ISPETTORE	-	-		-	-	ISPETTORE	

12 - RILIEVI DI CARATTERE SPECIFICO AL PROGETTO

Rif.	Cod. Elaborato	Titolo Elaborato	Data Revisione	Data Ricezione	Rilievo Verifica (RIVP)	Avviso	Ispettore Verifica	Risposta GP (RVI 01)	Data Revisione	Data Ricezione	Giudizio Verifica (RVI 01)	Avviso	Ispettore Verifica	SUPERAMENTO NC
DS 20	M2C4 I3.3	Capitolato informativo ed allegati	-	31.03.2025	Documento non oggetto di verifica ma esclusivamente a supporto della verifica del progetto	-	ISPETTORE	-	-		-	-	ISPETTORE	
DS 21		Offerta tecnica di gara	-	31.03.2025	Documento non oggetto di verifica ma esclusivamente a supporto della verifica del progetto	-	ISPETTORE	-	-		-	-	ISPETTORE	
DS 22		PE- PGI approvato	-	31.03.2025	Documento non oggetto di verifica ma esclusivamente a supporto della verifica del progetto	-	ISPETTORE	-	-		-	-	ISPETTORE	
DS 23	Decreto_n_96_02_08_2022	Delibera di approvazione del Prog	02.08.2022	09.05.2025	Documento non oggetto di verifica ma esclusivamente a supporto della verifica del progetto	-	ISPETTORE	-	-		-	-	ISPETTORE	