GRIGLIA FERMA DETRITI - SEZIONI E VISTE

PIANTA MODULO TIPO - Scala 1:50



VISTA 1 - Scala 1:50



SEZIONE A-A MODULO TIPO - Scala 1:50



SEZIONE A-A MODULO TIPO (esploso) - Scala 1:50



VISTA 3 Scala 1:50

VISTA 3a (esploso) Scala 1:50

VISTA 2 - Scala 1:50



SEZIONE B-B - Scala 1:50



CARPENTERIE METALLICHE :
Barre filettate Ø12mm (diametro foro Ø14)
Viti cl. 8.8 (marchiatura SB)
Profili: UPN80, UPN140, PIATTI sp.10mm

Materiale Profili: Acciaio S235J
Materiale piastra e nervature: Acciaio S235J
Spessore dei cordoni di saldatura: 10 mm
Trattamento protettivo con zincatura a bagno caldo secondo EN ISO 1461.
Bulloneria di connessione in acciaio inox AISI 304 (A2-80).

Si specifica che, prima della produzione e posa in opera dei nuovi elementi strutturali di rinforzo, tutte le dimensioni e posizioni andranno accuratamente verificate in sito a cura ed onere della impresa appaltatrice.

PARTICOLARI COSTRUTTIVI



PART.1 (Vista in pianta) - Scala 1:20



PART.1 (Sezione A-A) - Scala 1:2.5

PART.2 (Sezione A-A) - Scala 1:2.5

Connessione tra UPN140 di bordo e traversi UPN80





PART.3 - Scala 1:2.5 (Vista in pianta al di sotto del piatto 140x10)



IMMAGINE RENDERING

Particolare 3



Elementi costruttivi



Fine montaggio



Esploso moduli tipo



Committente: Agenzia Interregionale per il fiume Po Strada Giuseppe Garibaldi 75 43121 Parma

Commessa:

LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA CHIAVICA DI FOCE RIGLIO NEI COMUNI DI SPINADESCO E CREMONA
CR-E-301-M CUP B34H16000050002

Progetto

ingegneria e ambiente
Idraulica Strutture Infrastrutture
Via Martiri della Liberazione 36 43126 Parma
tel. 0521 941229
info@isiingegneriaeambiente.it
www.isiingegneriaeambiente.it
Ing. Gian Lorenzo Bernini
Ing. Rosaria Ragazzini

Studio Tecnico Associato
ELOTEC
Elettrotecnica e tecnologie
Via Catania 1/A - 46031
Bagnolo San Vito (MN) - tel. 0376 251563
info@studio-elotec.it
http://www.studio-elotec.it/
Per. Ind. Manolo Bianchi

PROGETTO ESECUTIVO

STATO DI PROGETTO
Nuovo impianto di pompaggio
Particolari della griglia ferma detriti

Scala: 1:100

Tav. ES-T.2.4.3

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
00	10 Ottobre 2018	Emissione	RR MF NO	Ing. Ragazzini Rosaria	Ing. Ragazzini Rosaria
01	10 Ottobre 2019	Rev.Prezzi	RR MF NO	Ing. Ragazzini Rosaria	Ing. Ragazzini Rosaria
02	7 Dicembre 2020	Verifica Validazione	RR MF NO	Ing. Ragazzini Rosaria	Ing. Ragazzini Rosaria

Tutti i diritti sono riservati a norma di legge. Il presente documento elaborato è vietata la riproduzione e la cessione a terzi senza esplicita autorizzazione