PLANIMETRIA GENERALE "A MURI SCOPERTI"

Scala 1:200



98 Micropali non valvolati Ø300 mm - L = 9,00 mt da Q = +49.50
Armatura: Profilo tubolare Ø168,3 ≠ 6 mm - S355JR - L = 9,70 mt

STRUTTURA DI CONTENIMENTO DELLA VASCA DI DISSIPAZIONE

(Elemento terminale 6-SX / 6-DX: n. 2 moduli da 750 cm)

Sezione A-A

Scala 1:25



STRUTTURA DI CONTENIMENTO DELLA VASCA DI DISSIPAZIONE

(Elemento terminale 6-SX / 6-DX: n. 2 moduli da 750 cm)

Sezione B-B

Scala 1:25



STRUTTURA DI CONTENIMENTO DELLA VASCA DI DISSIPAZIONE

(Elemento terminale 6-SX / 6-DX: n. 2 moduli da 750 cm)

Sezione C-C

Scala 1:25



STRUTTURA DI CONTENIMENTO DELLA VASCA DI DISSIPAZIONE

(Elemento terminale 6-SX / 6-DX: n. 2 moduli da 750 cm)

Sezione D-D

Scala 1:25



Spilli di collegamento delle maglie d'armatura, Ø10 - L=55
(n. 9 spilli/mq) con gancio risvoltato di 135°.



DISPOSIZIONE DELLE MANIGLIE SULLA SOMMITÀ DEI MICROPALI

Scala 1:10



CARPENTERIE METALLICHE DI PROTEZIONE DEGLI SPIGOLI DEL MANUFATTO

Scala 1:10



SPECIFICHE MATERIALI E PRESCRIZIONI GENERALI

Per tutte le opere oggetto del presente appalto si è stabilito quanto segue:
- Vita nominale ≥ 50 anni;
- Classe d'uso: Classe III;
- Coefficiente d'uso: 1,5;
- Periodo di riferimento: 75 anni.

Sono oneri a carico dell'appaltatore:
- il tracciamento di tutti gli elementi strutturali, entro e fuori terra, siano essi verticali, orizzontali e/o sub-orizzontali di qualsiasi materiale;
- **la verifica di tutte le misure riportate nel Progetto Esecutivo prima di realizzare ogni tipo di struttura, sia essa in calcestruzzo armato e/o in metallo. Nel caso si rendesse necessario l'appaltatore dovrà immediatamente segnalare eventuali errori riscontrati e proporre le soluzioni migliorative ritenute opportune per la migliore esecuzione delle opere, secondo le indicazioni del Progetto Esecutivo;**
- l'adeguamento in opera, secondo esigenze specifiche e/o su semplice richiesta della Direzione Lavori di tutte le armature, inserterie metalliche e carpenterie metalliche;

SOTTOFONDAZIONI

MALTA DI CEMENTO PER JET GROUTING E MICROPALI
Resistenza a compressione a 28gg ..... Rck ≥ 30 N/mmq

ACCIAIO PER ARMATURA JET GROUTING E MICROPALI
Acciaio **S355JRH** per armatura di micropali le cui caratteristiche meccaniche e chimiche rispondano ai disposti *§11.3.4 "Acciai per strutture metalliche e per strutture composte"* del D.M. 14.01.2008 e s.m.i.

CALCESTRUZZO

Tutti i materiali dovranno essere approvvigionati in accordo con il D.M. 17.01.2018 e s.m.i.
Il calcestruzzo dovrà essere prodotto con un contenuto minimo di materiale riciclato (secco) di almeno il 5% sul peso del prodotto. Il materiale riciclato dovrà rispondere ai disposti del *§11.2.9.2 "Aggregati"* del D.M. 17.01.2018 e s.m.i.

CALCESTRUZZO MAGRO
Classe di resistenza del cemento ..... 42,5 R
Dosaggio ..... 150 Kg/mc

CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
Classe di resistenza ..... C32/40 (Rck ≥ 40 N/mmq)
Classe di esposizione XC4
Rapporto A/C ..... < 0,50
Consistenza S4
Granulometria massima degli inerti ..... ≤ 32 mm

CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE
Classe di resistenza ..... C32/40 (Rck ≥ 40 N/mmq)
Classe di esposizione XC4
Rapporto A/C ..... < 0,50
Consistenza S4
Granulometria massima degli inerti ..... ≤ 32 mm

CALCESTRUZZO PER INTASAMENTO MASSICCIATA
Classe di resistenza ..... C25/30 (Rck ≥ 30 N/mmq)
Classe di esposizione XC2
Rapporto A/C ..... < 0,60
Consistenza S5
Granulometria massima degli inerti ..... ≤ 32 mm

ACCIAIO TONDO PER ARMATURA

Barre ad aderenza migliorata in acciaio tipo **B450C** saldabile conformi a quanto disposto dal *§11.3.2 "Acciaio per cemento armato"* del D.M. 17.01.2018 e s.m.i.
Reti e tralicci elettrosaldati in vari diametri conformi a quanto disposto dal *§11.3.2 "Acciaio per cemento armato"* del D.M. 14.01.2018 e s.m.i.

COPRIFERRI, SOVRAPPOSIZIONI E ANCORAGGI
- Opere di fondazione ≥ 5,00 cm sul ferro più esterno;
- Muri, pilastri, travi e solette ≥ 5,00 cm sul ferro più esterno esclusa la r.e.

Salvo dove diversamente specificato, le sovrapposizioni dei ferri di armatura longitudinale dovranno essere di almeno 120 cm, mentre gli ancoraggi almeno 35 cm.

- Tutte le armature dovranno essere collegate alla linea di "messa a terra" mediante l'utilizzo di apposite piastrine in acciaio zincato saldate a barre d'acciaio da legare alle gabbie d'armatura;
- Tutte le sovrastrutture metalliche dovranno essere collegate alla linea di "messa a terra" mediante l'utilizzo di tronchetti angolari "L" 50x50h5 saldati alle strutture principali con predisposizione di foro Ø 8 mm per fissaggio del capocorda;

ACCIAIO PER CARPENTERIE

MATERIALI
Acciaio per carpenterie metalliche (COR-TEN) le cui caratteristiche meccaniche e chimiche rispondano ai disposti *§11.3.4 "Acciai per strutture metalliche e per strutture composte"* del D.M. 17.01.2018 e s.m.i.
La realizzazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle tolleranze previste dalla UNI EN 1090.

- Profili a sezione cava ..... S355J0WH (UNI EN 10210-1)
- Profili a sezione aperta ..... S355J0W (UNI EN 10025-2)
- Lamiere e piatti ..... S355J0W (UNI EN 10025-2)

La tensione di snervamento nelle prove meccaniche nonché il CEV nell'analisi chimica dovranno essere nei limiti della UNI EN di riferimento.
Le tolleranze dimensionali per lamiere e profilati dovranno rispettare i limiti prescritti dalla UNI EN 10029 con classe di tolleranza min. A o B.
L'acciaio impiegato dovrà essere prodotto con un contenuto minimo di materiale riciclato come di seguito specificato in base al tipo di processo industriale:
- acciaio da forno elettrico: contenuto minimo di materiale riciclato pari al 70%
- acciaio da ciclo integrale: contenuto minimo di materiale riciclato pari al 10%

Tutti i materiali dovranno essere corredati di certificati e documenti di tracciabilità.

CLASSE DI ESECUZIONE DELLA STRUTTURA
La classe di esecuzione è **EXC2**, secondo la UNI EN 1090.

BULLONI E TIRAFONDI
Per le unioni bullonate e gli ancoraggi di base si dovranno impiegare bulloni e tirafondi ad alta resistenza (8.8 o 10.9) conformi alle caratteristiche di cui al *§11.3.4.6 "Bulloni e chiodi"* del D.M. 17.01.2018 e s.m.i.
I collegamenti bullonati ad attrito devono essere a serraggio controllato. Precarico secondo D.M. 17.01.2018 e s.m.i. (la coppia dovrà essere quella riportata sulle targhette delle confezioni). Per il metodo di applicazione della coppia ed il controllo del precarico si rimanda a quanto previsto dalla UNI EN 1090-2
Per le giunzioni a taglio la coppia di serraggio dovrà essere la stessa prevista per le giunzioni ad attrito.
In corrispondenza dei collegamenti bullonati ad attrito le superfici a contatto dovranno essere pulite mediante spazzolatura od alla fiamma.
I fori dovranno avere diametro uguale a quello del bullone maggiorato di 1 mm fino a bulloni con diametro 20 mm e maggiorato di 1,5 mm per diametri superiori.

SALDATURE
Tutte le saldature dovranno rispettare i disposti del *§11.3.4.5 "Processo di saldatura"* del D.M. 17.01.2018 e s.m.i. e più specificamente la norma UNI EN ISO 4063:2011.
Fatto salvo dove diversamente specificato, tutte le saldature di testa saranno eseguite previa adeguata cianfrinatura delle testate in modo tale da garantire la perfetta e piena penetrazione della saldatura.
Tutte le giunzioni dovranno risultare di Prima classe e realizzate con accurata eliminazione di ogni difetto al vertice prima di effettuare la ripresa o la seconda saldatura.
Tali giunti debbono inoltre soddisfare ovunque gli esami non distruttivi atti a garantire l'assenza di imperfezioni, inclusione e cricche.

CONTROLLI
I controlli da effettuare in fase di prefabbricazione sono quelli di cui *§11.3.4.11 "Procedure di controllo su acciai da carpenteria"* del D.M. 17.01.2018 e s.m.i. e UNI EN 1090.

TASSELLI E ANCORAGGI

Tutte le tassellature e gli ancoraggi, sia chimiche che meccaniche, dovranno essere realizzate rispettando le specifiche tecniche fornite dal produttore delle stesse.

INGHISAGGI

Ogni tipo di inghisaggio o ripristino dovrà essere effettuato con malta premiscelata tipo "MasterFlow 950" di BASF o similare.

Fiume Panaro
MO-E-1358 / MO-E-1363
CUP: **B98E18000340002**
CUP: **B83H20000150001**
CIG:

AIPo Agenzia Interregionale per il fiume Po

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Intervento **A**

Interventi di adeguamento del sistema di intercettazione del materiale flottante a monte della cassa di espansione del fiume Panaro, Comuni di San Cesario sul Panaro e Spilamberto - MO
(ordinanza n.1 del 28/12/2017 cod. 13064)

Intervento **B**

Lavori di stabilizzazione del fondo alveo e ripresa erosioni spondali immediatamente a valle della briglia selettiva del fiume Panaro, Comuni di San Cesario sul Panaro e Spilamberto - MO

ELABORATO
Particolari esecutivi del manufatto di contenimento della vasca di dissipazione
Elemento terminale da 7,50 mt (Int. **B**)

UBICAZIONE OPERE
Comune di San Cesario sul Panaro
Comune di Spilamberto

DATA: Marzo 2020
AGG. -

SCALA:
Varie

COMMITTENTE
AIPO - Direzione territoriale Idrografica Emilia Orientale
Ufficio operativo di Modena
Strada Attraglio, 24 - 41122 Modena
tel. + 39 059225244
fax. + 39 059220150
e-mail:ufficio-mo@cert.agenziapo.it

Raggruppamento temporaneo d'impresa

POLARIS - STUDIO ASSOCIATO
Legale rappresentante: **Ing. Luciano Corradini**
Il responsabile di progetto e dell'integrazione delle prestazioni specialistiche: **Ing. Luciano Corradini**
R.U.P.: **Ing. Federico Fellegrini**

ART Ambiente Risorse Territorio S.r.l.
Legale rappresentante: **Ing. Marco Andreoli**
Il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione: **Ing. Ugo Bernini**
Giovane: **Geol. Giovanni Cana**
Supporto al R.U.P.: **Geol. Stefano Parodi**



5.5.2